

山东大鲁阁织染工业有限公司
(九)月(2)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.2	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	280	—	—	—	
	2	190	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	200	25%	待处理		
	甲苯	470	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	附12
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	附12
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5/cg	无			
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (3) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙长金

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.7	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	130	—	—	—	
	2	160	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	700	25%	送至污水处理		
	甲苯	290	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	582m	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.61kg	无			
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (7) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙金全

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	190	—	—	—	
	2	170	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(1g)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	待处理		
	甲苯	360	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	1200
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	1200
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		✓	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		✓	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		✓	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		✓	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		✓	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		✓	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司
(九) 月 (8) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙永金 白班 晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注		
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.8	25%			
甲苯回收	次数	数量(吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注		
	1	120	—	—	—			
	2	180	—	—	—			
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注		
	DMF	800	25%	待专业处理				
	甲苯	300	98%	内部使用				
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PM		
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PM		
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况			
回收塔	液位	58cm	无		/			
	DMF浓度	25%						
	压力表	1.5kg)	无					
	水泵	正常						
	储罐液位浓度	25%						
空压机	响声	正常	无		/			
	排水	√						
电控柜	散热风扇	√	无		/			
	发热	√						
	仪表各数据	√						
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/			
	水质与清洗	√						
	水泵	√	无					
引风机	风扇与皮带	√	无		/			
	过滤网清洗	√						
	温度	√	无					
	机油液位	√						
其他	分离槽排水	√	无					
	甲苯储罐排水	√						
	热水泵	√						

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九)月(9)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙永金

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	210	—	—	—	
	2	230	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	待专业处理 内部使用		
	甲苯	440	98%			
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA胶
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA胶
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.510g	无			
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常				
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (10) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

V

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.8	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	110	—	—	—	
	2	100	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	800	25%	待回收处理		
	甲苯	210	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30 - 20:30		生产项目	pu+PA
	2号线	开关机时间	8:30 - 20:30		生产项目	pu+PA
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无			
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (11) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 王长金

白班 ☒

晚班 ☐

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨) (kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	230	—	—	—	
	2	260	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	待处理		
	甲苯	420	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30 - 20:30		生产项目	pu+pu
	2号线	开关机时间	8:30 - 20:30		生产项目	pu+pu
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	572m	无			
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(15) 月 (15) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

刘长海

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.7	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨) kg	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	160	—	—	—	
	2	130	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	700	25%	待处理		
	甲苯	290	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PU+PA
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	582m	无		✓	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常	无			
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		✓	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无			
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		✓	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无			
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		✓	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(9) 月 (16) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙小花

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.4	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	270	—	—	—	
	2	260	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	400	25%	待处理		
	甲苯	530	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	56CM	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(5)月 (17)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙长金

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.6	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	150	—	—	—	
	2	260	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	600	25%	待专业回收		
	甲苯	410	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pa+pu
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pa+pu
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.5kg				
	水泵	正常	无			
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无			
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无			
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(30)月(21)日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工: 孙永金

白班

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.3	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	180	—	—	—	
	2	270	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	300	25%	待回收处理		
	甲苯	450	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA胶
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PAH2.
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	572m	无		/	
	DMF浓度	25%	无			
	压力表	1.5kg	无			
	水泵	正常	无			
	储罐液位浓度	25%	无			
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√	无			
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√	无			
	仪表各数据	√	无			
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√	无			
	水泵	√	无			
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√	无			
	温度	√	无			
	机油液位	√	无			
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√	无			
	热水泵	√	无			

山东大鲁阁织染工业有限公司

(4) 月 22 日 DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

V

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.8	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨) (kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	130	—	—	—	
	2	112	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	800	25%	待处理		
	甲苯	242	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	puas
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	puas.
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	56cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	V				
电控柜	散热风扇	V	无		/	
	发热	V				
	仪表各数据	V				
冷却塔	水路是否通畅	V	无		/	
	水质与清洗	V				
	水泵	V				
引风机	风扇与皮带	V	无		/	
	过滤网清洗	V				
	温度	V				
	机油液位	V				
其他	分离槽排水	V	无		/	
	甲苯储罐排水	V				
	热水泵	V				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(4) 月 (22) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.2	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	2.80	—	—	—	
	2	2.30	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	200	25%	待处理		
	甲苯	510	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA胶
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA胶
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	572m	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (24) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长金

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	220	—	—	—	
	2	260	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	经回收处理		
	甲苯	480	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PIA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无		/	
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司
(30 月 25) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙长全

白班

√

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.7	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	180	-	-	-	
	2	120	-	-	-	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	700	25%	待回收处理		
	甲苯	300	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	Ph+Ph
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	Ph+Ph
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	58cm	无			
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常				
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无			
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无			
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无			
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(5) 月 21) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

刘长余

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.5	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	260	—	—	—	
	2	230	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	500	25%	待专业处理		
	甲苯	490	98%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pat pu
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pat pu
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	562m	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.61kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无			
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(9) 月 (29) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙永全

白班

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.3	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	290	-	-	-	
	2	110	-	-	-	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	300	25%	待回收处理		
	甲苯	400	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	PA+PU
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		✓	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		✓	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无			
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		✓	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		✓	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		✓	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (30) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

孙小花

白班

✓

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量(吨)	浓度(%)	备注
DMF回收	1(一体机)	8:30-20:30	零	0.6	25%	
甲苯回收	次数	数量(吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	210	—	—	—	
	2	200	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量(kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	600	25%	待处理		
	甲苯	410	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pu+pa
	2号线	开关机时间	8:30-20:30		生产项目	pu+pa
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无		/	
	排水	✓				
电控柜	散热风扇	✓	无		/	
	发热	✓				
	仪表各数据	✓				
冷却塔	水路是否通畅	✓	无		/	
	水质与清洗	✓				
	水泵	✓				
引风机	风扇与皮带	✓	无		/	
	过滤网清洗	✓				
	温度	✓				
	机油液位	✓				
其他	分离槽排水	✓	无		/	
	甲苯储罐排水	✓				
	热水泵	✓				

山东大鲁阁织染工业有限公司

(九) 月 (三) 日DMF、甲苯回收、日常维护工作记录表

操作工:

刘永金

白班

晚班

项目	塔序	回收时间	计量表读数	回收数量 (吨)	浓度 (%)	备注
DMF回收	1 (一体机)	8:30-20:30	零	0.3	25%	
甲苯回收	次数	数量 (吨)(kg)	脱附碳罐	脱附时刻	分离表刻度	备注
	1	270	—	—	—	
	2	230	—	—	—	
回收溶剂使用去向	名称	数量 (kg)	浓度	去向安排	经手人	备注
	DMF	300	25%	符合处理		
	甲苯	1000	97%	内部使用		
生产线情况	1号线	开关机时间	8:30-20:30	生产项目	ph+pu	
	2号线	开关机时间	8:30-20:30	生产项目	pu+ph	
系统	检查项目	数据记载	存在问题		处理情况	
回收塔	液位	57cm	无		/	
	DMF浓度	25%				
	压力表	1.6kg				
	水泵	正常				
	储罐液位浓度	25%				
空压机	响声	正常	无			
	排水	√				
电控柜	散热风扇	√	无		/	
	发热	√				
	仪表各数据	√				
冷却塔	水路是否通畅	√	无		/	
	水质与清洗	√				
	水泵	√				
引风机	风扇与皮带	√	无			
	过滤网清洗	√				
	温度	√				
	机油液位	√				
其他	分离槽排水	√	无		/	
	甲苯储罐排水	√				
	热水泵	√				