

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位:DA003

| 防治设施名称   | 编码    | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |       |     | 运行状态           |                 |                 |                | 污染物排放情况   |               |      | 排气筒高度(m) | 排口温度(℃) | 压力(KPa) | 排放时间(h) | 耗电量(kWh) | 活性炭性状 | 再生型吸附剂再生周期, 更换情况 | 维护日期 | 废吸附剂储存, 处置情况 |
|----------|-------|--------|------------|-------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------|----------|---------|---------|---------|----------|-------|------------------|------|--------------|
|          |       |        | 参数名称       | 设计值   | 单位  | 开机时间           |                 | 停机时间            |                | 烟气量(m3/h) | 污染因子          | 数据来源 |          |         |         |         |          |       |                  |      |              |
|          |       |        |            |       |     | 开始时间(3)        | 结束时间(3)         | 开始时间(3)         | 结束时间(3)        |           |               |      |          |         |         |         |          |       |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/1 8:30   | 2025/7/2 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 |          |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/2 8:30   | 2025/7/3 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/3 8:30   | 2025/7/4 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/4 8:30   | 2025/7/5 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/5 8:30   | 2025/7/6 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/6 8:30   | 2025/7/7 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/7 8:30   | 2025/7/8 8:30  |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h | 2025/7/8 8:30  | 2025/7/8 18:30  | 2025/7/8 18:30  | 2025/7/9 8:30  | 3581      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 34.4    | 0       | 10      | 450      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h | 2025/7/9 8:30  | 2025/7/9 17:30  | 2025/7/9 17:30  | 2025/7/10 8:30 | 7611      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 34.1    | 0       | 9       | 405      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/10 8:30  | 2025/7/11 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h | 2025/7/11 8:30 | 2025/7/11 18:30 | 2025/7/11 18:30 | 2025/7/12 8:30 | 2155      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 34.4    | 0       | 10      | 450      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/12 8:30  | 2025/7/13 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/13 8:30  | 2025/7/14 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/14 8:30  | 2025/7/15 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h | 2025/7/15 8:30 | 2025/7/15 19:30 | 2025/7/15 19:30 | 2025/7/16 8:30 | 4108      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 30.9    | 0       | 11      | 495      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h | 2025/7/16 8:30 | 2025/7/16 19:30 | 2025/7/16 19:30 | 2025/7/17 8:30 | 4046      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 32.5    | 0       | 11      | 495      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | ㎡/h |                |                 | 2025/7/17 8:30  | 2025/7/18 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位:DA003

| 防治设施名称   | 编码    | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |       |      | 运行状态           |                 |                 |                | 污染物排放情况   |               |      | 排气筒高度(m) | 排口温度(℃) | 压力(KPa) | 排放时间(h) | 耗电量(kWh) | 活性炭性状 | 再生型吸附剂再生周期, 更换情况 | 维护日期 | 废吸附剂储存, 处置情况 |
|----------|-------|--------|------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------|----------|---------|---------|---------|----------|-------|------------------|------|--------------|
|          |       |        | 参数名称       | 设计值   | 单位   | 开机时间           |                 | 停机时间            |                | 烟气量(m3/h) | 污染因子          | 数据来源 |          |         |         |         |          |       |                  |      |              |
|          |       |        |            |       |      | 开始时间(3)        | 结束时间(3)         | 开始时间(3)         | 结束时间(3)        |           |               |      |          |         |         |         |          |       |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/18 8:30  | 2025/7/19 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/19 8:30  | 2025/7/20 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h | 2025/7/20 8:30 | 2025/7/20 19:30 | 2025/7/20 19:30 | 2025/7/21 8:30 | 4153      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 35.2    | 0       | 11      | 495      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h | 2025/7/21 8:30 | 2025/7/21 19:30 | 2025/7/21 19:30 | 2025/7/22 8:30 | 4023      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 33.3    | 0       | 11      | 495      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/22 8:30  | 2025/7/23 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h | 2025/7/23 8:30 | 2025/7/23 20:30 | 2025/7/23 20:30 | 2025/7/24 8:30 | 5606      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 31.6    | 0       | 12      | 540      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/24 8:30  | 2025/7/25 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/25 8:30  | 2025/7/26 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/26 8:30  | 2025/7/27 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/27 8:30  | 2025/7/28 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/28 8:30  | 2025/7/29 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h |                |                 | 2025/7/29 8:30  | 2025/7/30 8:30 |           | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       |         | 0       | 0       | 0        | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h | 2025/7/30 8:30 | 2025/7/30 18:30 | 2025/7/30 18:30 | 2025/7/31 8:30 | 4567      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 | 15       | 37.6    | 0       | 10      | 450      | 良好    |                  |      |              |
| 涂层废气处理系统 | TA002 |        | 排风量        | 30000 | m³/h | 2025/7/31 8:30 | 2025/7/31 20:30 | 2025/7/31 20:30 | 2025/8/1 8:30  | 4641      | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 在线监测 |          | 40.1    | 0       | 12      | 540      | 良好    |                  |      |              |
| 合计       |       |        |            |       |      |                |                 |                 |                |           |               |      |          | 0       | 107     | 4815    |          |       | -                |      |              |

记录时间:

记录人: 刘园园

审核人:

则情况,选择记录“治理效率”。