

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年1月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码				
	进水温度 (°C)	33			
PH值	13.4				
加药时间数量	15:00	65.0kg	21:40	700.1kg	
沉淀池排泥记录	16:40		21:00		
	22:10				
	22:15				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									
2									
4									
6									
8									
10		68.6	2.69	0.09	10.9	7.22	14		
12		66.9	3.1	0.05	12.9	7.27	20		
14		64.2	3.27	0.11	10.9	7.04	55		
16		64.9	2.85	0.16	11.6	6.89	102		
18		57.3	1.43	0.1	7.08	6.83	91		
20		52.3	0.97	0.08	4.85	6.9	74		
22		51.1	6.57	0.1	4.65	7.16	118		
异常交接记录									

P8
104
62.

主运行人: 刁京明 书

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据


年月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	1.7		
	电表止码	39190		7120	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	12.3		12.3		
加药时间数量	4:10	700kg	13:10	700kg	
	15:20	650kg			
沉淀池排泥	7:40东		1:30		
	11:30西(1.2)		6:00		
	16:00东(1.2)		10:25		
			16:40		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	59.8	0.98	0.09	5.92	7.19	140		
2	68.3	1.14	0.1	9.58	7.16	119		
4	72.5	1.7	0.08	11.9	7.19	140		
6	74.9	1.7	0.11	9.71	7.1	144		
8	77.2	4.81	0.02	9.61	7.07	65		
10	69.4	4.81	0.09	8.35	7.1	73		
12	66.1	3.52	0.06	10.7	7.05	113		
14	79.1	3.57	0.13	11.5	6.96	114		
16	74.1	5.37	0.15	10.3	7.02	42		
18	77	5.8	0.09	10.1	7.01	78		
20	69.1	7.5	0.07	12.2	6.9	138		
22	72.5	7.25	0.15	16.6	6.88	133		
异常交接记录								

主运行人: 王其博 刁东明 董凯

总负责人:



PP6
6P.6
202

A系统 B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	21			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	0.5		
	电表止码	39203		7135	
	进水温度 (°C)	35		35	
PH值	12		12		
加药时间数量	2:30	800kg	4:30	700kg	
	11:10	650kg	16:10	700kg	
	23:40	800kg			
沉淀池排泥记录	9:20 西(1.2.3)		6:30		
	12:00 东(1.2.3)		13:50		
	15:50 西(1.2)		7:00		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
0	72.9	5.52	0.11	9.93	6.88	130		含泥量58%	
2	72.4	5.39	0.06	9.67	6.90	127			
4	73.5	4.95	0.11	9.49	6.92	126			
6	78.1	4.87	0.09	9.44	6.93	123			
8	78.4	4.61	0.03	8.85	6.85	84			
10	82.8	4.52	0.08	8.59	6.98	66			
12	79	3.39	0.12	6.48	6.94	46			
14	67.4	2.81	0.19	7.45	6.89	104			
16	63	1.98	0.13	4.94	6.92	69			
18	78.6	3.35	0.12	7.76	6.9	104			
20	75.5	5.27	0.07	9.67	6.91	114			
22	78.3	4.6	0.13	9.79	6.89	105			
异常交接记录	9:00变频调至30								

PTC
2387
77.4

主运行人: 孙其博 刁京明 董凯强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#		
	变频 (HZ)	26				
	电流 (A)	86				
	溶解氧	内		外	1#	2#
		0.35		5.05		
	电表止码	39215		7152		
	进水温度 (℃)	35		35		
PH值	11.5		11.5			
加药时间数量	19:30	652kg	9:00	700kg		
			20:30	700kg		
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)		2:00	821:40		
	7:30 西(123)		7:10			
	14:00 东(112)		11:10			
			16:10			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		75.4	4.75	0.11	9.08	6.89	110		
2		75.6	5.22	0.12	11.1	6.89	75		
4		82.4	4.54	0.15	8.53	6.88	82		
6		80.8	4.6	0.12	9.7	7	49		
8		83.7	3.39	0.11	6.09	6.89	99		
10		87.9	1.3	0.07	7.1	6.9	118		
12		72.8	2.2	0.1	5.16	6.91	108		
14		56.2	3.09	0.04	7.78	6.92	95		
16		61.2	3.22	0.09	7.42	6.89	85		
18		64.7	4.14	0.1	8.4	6.88	106		
20		70.2	3.49	0.09	6.96	6.87	88		
22		72.1	3.36	0.1	8.36	6.92	137		
异常交接记录		1:00变频调至24(5.05, 5.2) 7:30变频调至22(4.69, 4.58)							

78.5
82.5
22

主运行人: 王其楷 刁京明 董明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22		1	
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	4.69		
	电表止码	39228		7172	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	13.2		13.2		
加药时间数量	7:05	2:00	9:30	7:00	
			21:40	7:00	
沉淀池排泥记录	1:30 西(12)		2:15		
	13:50 东(123)		7:30		
	19:30 西(123)		15:00		
	22:20 东(12)		18:30		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		66.4	4.12	0.08	8.13	6.95	120		
2		67.4	3.58	0.11	9.21	6.95	83		
4		60.1	2.6	0.09	7.65	6.86	103		
6		59.8	4.06	0.08	12.5	6.84	109		
8		61.2	3.77	0.07	11.3	6.81	120		
10		61.7	3.59	0.1	7.16	6.84	128		
12		59.9	3.53	0.07	9.63	6.53	146		
14		51.4	3.37	0.13	7.42	6.49	110		
16		44.7	2.95	0.09	7.98	6.75	154		
18		50.9	3.37	0.09	11	6.79	147		
20		46.9	2.85	0.08	5.6	6.8	124		
22		44.7	2.34	0.13	11.5	6.78	108		
异常交接记录	9:00变频调至20(46.9, 4.58)								

9.67
56.6
2888

主运行人: 刁京明 董明 奇志 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39567		7190	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	13.3		13.3		
加药时间数量	9:00	300g	9:30	300g	
沉淀池排泥已及	7:00 10(1.2)		6:40	2000	
	14:00 10(1.2)		10:40		
	19:10 10(1.2)		13:30		
	23:30 10(1.2)		17:30		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		46.8	2.94	0.11	8.33	6.82	112		
2		72.1	3.35	0.11	6.78	6.82	143		
4		52.2	3	0.08	10.7	6.82	144		
6		38.5	2.34	0.09	5.1	6.83	144		
8		42.2	2.68	0.08	12	6.9	59		
10		42.5	2.53	0.09	9.91	6.86	100		
12		54.7	4.23	0.05	11.8	6.84	100		
14		49.1	4.12	0.07	6.51	6.84	102		
16		52.2	2.54	0.08	6.5	6.88	140		
18		48.3	2.95	0.11	6.07	5.86	123		
20		127.1	2.72	0.08	9.48	6.88	118		
22		45.6	3.02	0.08	6.51	6.83	104		
	异常交接记录								

主运行人: 陈明 董明 郭伟 王其博

总负责人: #

P77.
41.4
28.7F

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.35	5.12		
	电表止码	39572		7208	
	进水温度 (℃)	34		34	
PH值	12.1		12.1		
加药时间数量	15:00	800kg	0.40	70019	
			14:30	65019	
沉淀池排泥记录	12:00 西(123)		10:00		
	17:00 东(123)		2:00		
			17:30		
			23:00		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	53.1	4.01	0.06	7.47	6.87	68		
2	52.8	3.86	0.09	7.29	6.85	112		
4	58.5	5.05	0.08	10.3	6.83	111		
6	58	4.32	0.09	7.64	6.87	117		
8	57	4.01	0.09	11	6.98	119		
10	54.5	4.09	0.05	10.4	6.95	134		
12	41.6	3.36	0.03	8.09	6.94	116		
14	36.6	2.66	0.06	5.45	6.88	126		
16	36.2	2.74	0.14	8.97	6.56	74		
18	46.1	3	0.15	6.45	6.93	140		
20	96	2.56	0.12	5.51	6.96	96		
22	49.3	3.43	0.07	7.26	6.96	151		
异常交接记录	9:30变频调整为18							

主运行人:董机峰 孙明 王其博 等

总负责人: #/18

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39589		7225	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	13.4		13.4		
加药时间数量	5:40	6:50	0:45	6:50	
			9:30	400169	
沉淀池排泥记录	0:10 西(123)		2:10	2:40	
	7:00 东(123)		7:15		
	14:40 西(123)		14:00		
	19:30 东(23)		18:00		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0		50.1	3.38	0.09	8.85	6.91	130		
2		57	2.88	0.13	5.46	6.95	136		
4		58.2	2.82	0.05	7.38	6.92	145		
6		60.8	3.42	0.09	5.98	6.93	146		
8		60.1	3.1	0.1	8.66	6.94	77		
10		53.7	3.62	0.05	10.5	6.98	99		
12		60.7	4.4	0.07	9.79	6.93	66		
14		69.9	4.78	0.09	9.08	6.76	64		
16		57.2	3.74	0.1	6.14	6.9	127		
18		52.6	2.53	0.12	6.16	6.91	73		
20		46.4	3.79	0.13	7.55	6.96	142		
22		63.5	4.16	0.1	10.7	6.9	69		
异常交 接记录	0:10 变频器调整为19.								

主运行人: 刁京明 董永强 王其博

总负责人: 刁京明

PP6
53
2570

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	5.06		
	电表止码	39600		7245	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	13.2		13.2		
加药时间数量	0:40	8.00kg	1:40	4.00kg	
	19:00	65.0kg	10:00	55.0kg	
			22:05	65.0kg	
沉淀池排泥记录	0:30 (1,2)		1:30	16:00	
	7:20 (1,2)		5:30	20:20	
	13:40 (1,2,3)		7:30		
	18:40 (1,2,3)				
	30(1,2,3)		12:00		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	103	6.31	0.11	11.6	6.88	124		
2	75.3	4.96	0.09	9.69	6.86	73		
4	62.4	4.28	0.09	10.1	6.9	75		
6	69.6	4.63	0.1	9.42	6.85	93		
8	62.3	3.13	0.04	4.77	6.87	50		
10	67.5	3	0.03	5.57	6.86	137		
12	55.8	3.49	0.11	7.77	6.83	107		
14	63.3	3.82	0.13	7.55	6.86	109		
16	53.5	4.15	0.07	7.38	6.84	95		
18	74.2	4.36	0.03	7.62	6.82	129		
20	58.8	4.22	0	7.51	6.82	107		
22	61.3	3.77	0.04	7.51	6.86	89		
异常交接记录	14:00 变频调至18							

主运行人: 刁京明 董训 李吉 王其博

总负责人: 李吉

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	3.12		
	电表止码	39611		7262	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	12.7		12.7		
加药时间数量	23:20	800kg	10:30	6501g	
			23:00	6501g	
沉淀池排泥记录	0:40 左(123)		1:15	22:50	
	7:20 右(123)		7:10		
	14:00 左(122)		13:30		
	22:30 右(121)		18:00		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	65.7	3.66	0.1	8.58	6.81	132	1	
2	63.8	3.94	0.02	7.97	6.8	100		
4	62.5	4.25	0.07	12.3	6.92	142		
6	48.1	4.36	0.06	10.5	6.86	142		
8	48.1	3.89	0.1	8.26	6.87	68		
10	36.2	3.54	0.08	6.35	6.92	63		
12	45	4.35	0.68	9.07	6.95	55		
14	33.1	3.75	0.1	6.6	6.91	116		
16	29.2	2.71	0	7.06	6.92	138		
18	31.2	2.76	0.04	10.7	6.92	107		
20	31.2	2.98	0.07	8.03	6.94	142		
22	32.2	3.18	0.13	6.68	6.92	142		
异常交接记录	15:00 风机加润滑油							

主运行人: 丁东明 董凯强 王其博

总负责人: 王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

项目		A系统				B系统				COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
		风机型号(1#-4#)	变频(HZ)	电流(A)	溶解氧	电表止码	进水温度(℃)	PH值	加药时间数量								
0		1#		83					36	3.45	0.11	7.61	6.92	135			
2		内	外		1#	2#			37.2	3.29	0.08	7.8	6.94	125			
4									35.2	3.2	0.09	6.94	6.93	144			
6									37.5	3.04	0.07	6.46	6.89	146			
8									28	3.17	0.06	5.74	6.87	118			
10									37.6	3.1	0.11	5.84	6.88	126			
12		15:30	150kg	10:00	70kg				35.5	2.68	0.07	9.05	6.89	84			
14					23:35	6.50kg			35.4	2.92	0.08	5.72	7	72			
16									36	3.2	0.09	6.22	7.03	125			
18									42.5	3.5	0.08	8.26	6.88	95			
20					1:55	23:25			43.4	3.5	0.13	6.23	6.84	90			
22					7:15				50.6	3.64	0.09	9.68	6.82	81			
异常交接记录					14:00												
					17:40												

主运行人: 刁方明 魏明 王... 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39633		7300	
	进水温度 (℃)	35		75	
PH值	13.2		13.2		
加药时间数量	9:20	tookuy	14:50	6501g	
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)		6:50	21:30	
	8:00 东(123)		11:10	2:00	
	13:30 西(10)		15:40		
	18:30 东(123)		18:40		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.2	3.31	0.06	9.54	6.84	77		
2		61.7	4.05	0.07	9.95	6.82	83		
4		58	4.13	0.08	8.3	6.99	110		
6		60.6	4.2	0.08	10.6	6.93	145		
8		58.7	4.18	0.06	10.8	6.92	67		
10		49.3	3.94	0.1	7.5	6.99	107		
12		67.8	4.8	0.1	7.98	7.07	98		
14		63.2	4.19	0.12	5.9	7.06	79		
16		64.1	4.08	0.12	5.95	7.13	101		
18		63.8	4.01	0.09	8.97	7.18	110		
20		58.3	4.77	0.09	8.97	7.2	126		
22		59.5	4.22	0.09	8.97	7.07	170		
	异常交接记录								

主运行人: 王其博 李董 董训民 刁亦明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#		
	变频 (HZ)	20				
	电流 (A)	85				
	溶解氧	内	外		1#	2#
		0.21	2.57			
	电表止码	39645		7317		
	进水温度 (℃)	35		35		
PH值	12.0		12.0			
加药时间数量	0:30	650kg	2:00	650kg		
	15:50	800kg	10:40	650kg		
	21:00	350kg	21:30	600kg		
沉淀池排泥记录	0:00					
	东(123)		7:40			
	7:40					
	东(123)		11:10			
	1:30					
东(123)		14:40				
18:30						
东(12)		19:20				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		55.1	4	0.09	8.97	7.13	158		
2		43.6	3.54	0.28	5.76	7.16	116		
4		51	3.46	0.27	6.46	7.19	149		
6		52.6	3.14	0.23	6.72	7.23	152		
8		54.3	3.03	0.26	6.39	7.26	101		
10		49.9	3.18	0.27	6.26	7.12	151		
12		50.2	3.16	0.27	7.12	7.19	139		
14		46.8	3.15	0.28	7.14	7.15	152		
16		45.9	2.58	0.12	6.76	7.22	166		
18		38.9	3.38	0.11	5.17	7.21	124		
20		39.3	2.81	0.13	4.83	7.11	196		
22		47.2	3.08	0.11	6.04	7.14	145		
	异常交接记录	0:10变频调至20							

主运行人: 孙世玉 董其博 董凯强 刁亦明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39646		7334	
	进水温度 (℃)	35		35	
	PH值	8.5		8.5	
加药时间数量			2		
沉淀池排泥记录	0:10 西(123)			2:00	
	13:50 东(123)			2:00	
	18:40 西(123)			7:00	
				14:10	

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	50.5	3.02	0.12	5.32	7.15	126		
2	49.5	2.66	0.18	5.56	7.14	148		
4	49.2	2.9	0.13	5.7	7.22	142		
6	48.7	2.73	0.12	5.41	7.22	132		
8	48.7 48.2	2.54	0.1	5.6	7.28	3		
10	44.2	2.54	0.12	5.99	7.31	17		
12	46.3	2.55	0.1	7.49	7.31	13		
14	50.2	2.75	0.15	8.67	7.31	29		
16	52	4.53	0.11	8.07	7.31	34		
18	48.6	3.26	0.11	6.82	7.22	15		
20	47.4	3.74	0.14	8.82	7.32	53		
22	42.6	3.35	0.13	5.95	7.36	15		
异常交接记录								

主运行人 王其博 董训强 刁京明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码				
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	8.5		8.5		
加药时间数量			14.40	600g	
沉淀池排泥记录	3:30 重(25)				

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	52.2	3.96	0.16	8.95	7.06	14		
2	47.8	4.17	0.14	7.45	7.23	58		
4	36.5	3.21	0.11	4.88	7.31	12		
6	48.6	3.75	0.14	8.13	7.23	12		
8								
10								
12								
14								
16								
18								
20								
22								
异常交接记录								

主运行人: 宋记 王其博