

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码				
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	13.2		13.2		
加药时间数量	21:00	600kg			
沉淀池排泥记录					

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0								
2								
4								
6								
8								
10								
12	52.4	3.34	0.13	14.6	7.89	33		
14	55.2	2.49	0.12	14.4	7.9	47		
16	51.6	2.86	0.12	14	7.9	39		
18	51.4	3.13	0.15	18.4	7.9	38		
20	54.7	3.13	0.13	18.3	7.91	63		
22	57.9	3.2	0.13	17.9	7.92	64.5		
异常交接记录								

主运行人: 董执周 刁亦明 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		12.47	12.2		
	电表止码	39798		7541	
	进水温度 (℃)	35		35	
	PH值	13.5		13.5	
加药时间数量			20:40	650kg	
			9:55	700kg	
			22:00	650kg	
沉淀池排泥记录	7:30 东(123)		8:10		
	14:30 东(1023)		9:30		
			14:30		
			23:00		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		62.9	3.56	0.15	14.4	87.92	47		
2		71.7	2.94	0.14	19.2	7.93	63		
4		75.5	4.04	0.16	18.8	7.93	64		
6		70.5	3.27	0.16	16.6	7.93	64		
8		73.6	4.09	0.16	20.5	7.93	49		
10		74.8	4.06	0.19	20	7.93	85		
12		77.5	3.61	0.16	17.6	7.93	65		
14		71.2	3.99	0.17	17.2	7.92	51		
16		56.1	4.86	0.17	13.8	7.92	60		
18		67.7	3.89	0.11	15.3	7.91	54		
20		76.4	4.16	0.14	17	7.91	47		
22		84.4	4.19	0.17	20.5	7.91	83		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刘比 董凯 刁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	80			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		7.8	10.8		
	电表止码	39808		7558	
	进水温度 (℃)	35		35	
	PH值	13.7		13.7	
加药时间数量		2:00	2800kg	9:00	650kg
		15:50	650kg	22:00	650kg
沉淀池排泥记录	7:30			7:40	21:00
	13:20			10:10	
	21:30			13:40	
	21:30			17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		38.1 79.2	3.77	0.13	19.7	7.91	79.2		
2		90.5	3.53	0.15	19.7	7.9	81		
4		87.4	3.99	0.18	19.6	7.9	76		
6		89.6	3.95	0.11	17.4	7.84	82		
8		89.9	3.59	0.14	18.2	7.89	63		
10		83.5	3.68	0.18	18.4	7.87	8120		
12		78	3.01	0.14	19.5	7.86	82		
14		66.8	3.42	0.17	15.6	7.86	65		
16		50.3	3.96	0.07	13.2	7.87	82		
18		67.4	3.75	0.15	16.5	7.87	106		
20		78.9	3.22	0.16	17.5	7.86	124		
22		85.6	4	0.2	17	7.86	114		
异常交接记录	一体池 1#风机 9:00 保养润滑								

主运行人: 李洪王其博 刁京明 董凯博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	80			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.4	5.8		
	电表止码	39815		7575	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	13.1		13.1		
加药时间数量	5:10	800kg	9:20	650kg	
	15:30	600kg			
沉淀池排泥记录	7:10 至(1,2)		3:20	18:00	
	14:30 至(1,2,3)		7:10	2:50	
			11:00		
			14:00		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		93.9	4.65	0.11	17.3	7.85	126		
2		97.5	3.04	0.1	15.9	7.84	116		
4		104	3.5	0.14	13.7	7.85	112		
6		104	3.52	0.13	15.1	7.84	116		
8		131	3.48	0.13	15	7.84	87		
10		120	3.21	0.19	16.5	7.84	104		
12		108	2.35	0.17	12.6	7.89	95		
14		95.6	2.58	0.12	18.4	7.88	76		
16		85.1	2.42	0.15	12.8	7.88	96		
18		84.3	2.95	0.14	13.5	7.88	130		
20		86.9	2.72	0.13	12.2	7.89	130		
22		67.7	3.28	0.11	13.1	7.88	98		
异常交接记录		8:00 变频由 21 至 22							

主运行人: 刘明 董明 刘生 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

2-18

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	25			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.71	7.64		
	电表止码	39832		752	
	进水温度 (℃)	35		35	
PH值	12.9		12.9		
加药时间数量	6:10	800kg	21:20	650kg	
	14:40	600kg	10:00	650kg	
			21:55	650kg	
沉淀池排泥记录	0:40 东(123)		2:10	2:00	
	7:10 东(12)		7:15		
	13:40 西(12)		11:00		
	19:10 东(123)		16:30		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.8	3.56	0.14	13.4	7.87	119		
2		72.2	3.64	0.16	12.2	7.87	130		
4		79.6	3.22	0.12	12.6	7.86	135		
6		77.7	2.54	0.13	12	7.83	137		
8		73.9	2.36	0.08	10.2	7.82	116		
10		71	1.88	0.06	13	7.82	161		
12		63.1	1.26	0.09	14.7	7.8	128		
14		48.4	1.29	0.17	8.75	7.79	118		
16		47.6	0.94	0.04	7.88	7.75	129		
18		57.7	1.64	0.11	8.42	7.7	136		
20		64.7	2.16	0.13	9.87	7.65	139		
22		67.8	1.95	0.12	8.97	7.6	133		
异常交接记录	8:30变频调整至23								

主运行人: 刁亦明 董琳 王其博 齐世

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

2019

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.8	5.46		
	电表止码	39847		7606	
	进水温度 (°C)	36		36	
	PH值	13.1		13.1	
加药时间数量	5:10	8:00	9:30	6:50	
	14:40	6:00	21:50	6:54	
沉淀池排泥记录	0:00 西(123)		2:45		
	7:10 东(121)		8:30		
	12:00 西(12)		17:40		
	19:00 东(123)		23:10		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69	1.86	0.03	7.93	7.58	7.58	133	
2		68.6	1.72	0.11	8.06	7.57	138	178	
4		70.1	1.12	0.06	7.77	7.55	133		
6		73.2	1.46	0.17	4.57	7.52	133		
8		66.8	1.41	0.11	4.37	7.55	140		
10		62	1.18	0.11	3.78	7.58	113		
12		44.1	0.83	0.14	3.69	7.47	94		
14		46.3	0.83	0.12	2.99	7.46	109		
16		56	1.02	0.07	5.67	7.32	120		
18		60.9	1.05	0.12	4.68	7.29	110		
20		69.5	0.9	0.1	4.25	7.25	88		
22		73.7	0.11	0.06	5.5	7.27	148		
	异常交接记录								

主运行人: 刁京明 董机昆 刘其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.75	6.64		
	电表止码	39855		7623	
	进水温度 (°C)	37		37	
PH值	13.2		13.2		
加药时间数量		3:10	800kg	9:30	650kg
		11:20	600kg	21:50	650kg
沉淀池排泥记录	0:50			3:20	23:10
	14:30				
	西(123)			9:30	
	18:30				
	东(123)			14:00	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.9	0.29	0.1	3.93	7.27	77		
2		61.6	0.57	0.11	4.76	7.19	113		
4		59.8	0.4	0.07	3.73	7.21	103		
6		69.9	0.47	0.11	2.41	7.22	112		
8		75.3	0.61	0.12	3.38	7.24	95		
10		73.9	0.5	0.1	4.12	7.24	128		
12		65.6	0.71	0.09	6.75	7.24	161		
14		64	1.05	0.1	5.88	7.26	82		
16		51.7	0.16	0.16	3.3	7.21	127		
18		49.9	0	0.1	4.37	7.21	99		
20		61.3	0.06	0.15	5.78	7.22	129		
22		64.6	0.24	0.12	3.06	7.22	162		
异常交接记录		8:30变频时至22							

主运行人: 刁东明 董训强 李国玉 其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.4	4.85		
	电表止码	39871		7640	
	进水温度 (℃)	37		37	
PH值	11.5		11.5		
加药时间数量	1:30	800kg	9:00	11:30	
	10:30	600kg	22:00	6:50	
沉淀池排泥记录	1:10 至(1:23)		3:30	12:00	
	7:30 至(1:0)		6:00	21:45	
	14:00 至(12:7)		10:00		
	19:10 至(12:3)		14:01		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	63.9	0.94	0.13	3.38	7.25	126		
2	59.2	0.42	0.12	2.76	7.2	121		
4	58.1	0.89	0.16	5.46	7.22	119		
6	66.8	0.81	0.13	3.29	7.23	130		
8	68.2	0.71	0.15	4.91	7.23	116		
10	66.1	0.78	0.13	5.91	7.31	138		
12	59.3	0	0.12	3.68	7.23	132		
14	41.5	0.49	0.12	2.38	7.14	100		
16	38.6	0.35	0.17	3.36	7.15	121		
18	52.8	0.19	0.14	2.82	7.13	93		
20	62.	0.26	0.47	3.49	7.09	110		
22	63.3	0.87	0.14	2.33	7.06	116		
异常交接记录								

主运行人: 刁天明 董伟强 刘伟 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	4.78		
	电表止码	39886		7657	
	进水温度 (℃)	37		37	
	PH值	13.2		13.2	
加药时间数量	0:10	800kg	6:00	350kg	
	9:30	600kg	10:00	650kg	
	22:50	800kg	23:00	650kg	
沉淀池排泥记录	0:40		3:40	17:40	
	7:30		6:40		
	14:00		10:00		
	19:30		14:00		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.3	0.78	0.13	2.27	7.04	124		
2		62.2	0.33	0.03	4.48	7.07	129		
4		61.2	0.33	0.13	3.6	7.02	121		
6		60.2	0.59	0.09	2.75	7.01	127		
8		62.4	0.5	0.12	4.45	7.02	111		
10		56.8	0.64	0.16	6.26	7.08	148		
12		59.4	0.84	0.16	2.81	7.09	94		
14		40.2	0.53	0.1	2.08	7	79		
16		39.8	0.45	0.01	2.5	7.06	109		
18		52	0.45	0.14	2.48	7.07	108		
20		57	0	0.1	3.57	7.08	132		
22		59.4	0.04	0.13	4.56	7.07	119		
异常交接记录	17:30 风机 提升泵 加药 井 清油								

主运行人: 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39901		7673	
	进水温度 (°C)	37		37	
PH值	13.5		13.5		
加药时间数量	9:00	600Kg	10:00	650kg	
			21:20	654g	
沉淀池排泥记录	0:20		3:40	21:40	
	7:20		8:15		
	13:30		11:00		
	18:50		16:00		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	58.8	0.9	0.14	3.61	7.08	126		
2	63.2	0.83	0.12	4.91	7.09	127		
4	58.6	0.9	0.2	5.02	7.04	124		
6	59.7	0.9	0.13	3.82	7.07	130		
8	56.8	0.15	0.11	5.77	7.08	135		
10	55	0.11	0.11	4.75	7.17	166		
12	45.2	0.13	0.16	7.23	7.12	128		
14	36.3	0.49	0.13	6.3	7.03	113		
16	36.7	0.28	0.09	10.3	7.08	113		
18	45.1	0.1	0.12	7.8	7.08	127		
20	53.9	0.12	0.12	4.39	7.09	134		
22	53.6	0.81	0.06	8.94	7.08	120		
异常交接记录								

主运行人: 刁京明 董鹏 王其博 申涛

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	4.07		
	电表止码	39915		7690	
	进水温度 (℃)	37		37	
PH值	13.5		13.5		
加药时间数量	2:00	800kg	10:00	650kg	
	14:50	600kg			
沉淀池	2:00 J2(12)		11:50	22:30	
	7:30 J2(123)		7:00		
	14:10 J2(123)		13:10		
	19:20 J2(12)		16:40		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
0		54.2	0.33	0.1	6.43	7.08	130		含泥量 33%	
2		55.2	0.56	0.07	7.61	7.08	110			
4		53	0.38	0.11	5.59	7.07	130			
6		53	0.98	0.13	8.48	7.07	130			
8		55.2	0.85	0.14	6.44	7.06	134			
10		53.8	0.52	0.16	6.84	7.14	122			
12		49.3	1.28	0.13	7.58	7.04	135			
14		42.2	1.31	0.14	4.55	7.04	119			
16		51.4	1.71	0.1	6.68	7.04	133			
18		53.8	1.06	0.04	7.11	7.1	168			
20		54.9	1.32	0.55	7.05	7.11	161			
22		45	0.9	0.54	8.35	7.06	136			
	异常交接记录									

主运行人: 王其博 李明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

日期

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	3.57		
	电表止码	39910		7707	
	进水温度 (℃)	36		36	
	PH值	13.7		13.7	
加药时间数量	6:30	800kg	9:10	654g	
	18:00	650kg	22:00	700g	
沉淀池排泥	21:00				
	5:12:30		5:40	2:00	
	7:13:00		10:15	7:30	
	7:40		22:00		

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	41	0.77	0.53	3.76	6.97	142		
2	44.7	0.77	0.53	4.35	6.99	128		
4	54	0.28	0.51	6.01	7	156		
6	54.9	0.84	0.53	7.19	7	144		
8	59.5	0.84	0.56	6.57	7.09	178		
10	71.9	4.45	1.16	19.2	6.99	150		
12	66.8	1.09	0.54	2.35	6.72	154		
14	61.7	0.53	0.5	4.73	6.8	121		
16	60.8	1.18	0.46	3.32	6.8	137		
18	62.2	1.66	0.45	3.72	6.8	136		
20	62.4	1.98	0.49	6.35	6.83	146		
22	63	2.03	0.45	6.57	6.97	140		
异常交接记录	10:00 在线检测设备人员来外标液							

主运行人: 王其博 刘亦明 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39923		7723	
	进水温度 (℃)	36		36	
PH值	135		135		
加药时间数量	10:00	800kg	10:35	650kg	
	21:00	600kg	22:00	700kg	
沉淀池排泥记录	01:10 西(123)		6:00		
	7:10 东(123)		11:20		
	13:40 西(123)		16:00		
	19:30 东(123)		8		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.4	0.83	0.46	6.5	6.97	104		
2		62.6	1.62	0.48	7.67	6.98	112		
4		62.8	1.45	0.47	5.75	6.98	114		
6		65.6	1.57	0.49	6.88	6.98	100		
8		68	0.88	0.49	8.25	6.98	125		
10		65.5	1.56	0.48	6.48	6.97	140		
12		63.7	1.36	0.43	6.79	6.97	125		
14		64	1.53	0.41	10.6	6.96	101		
16		63.1	1.81	0.48	5.85	6.94	138		
18		62.8	2.0	0.52	9.14	7.02	156		
20		55.8	1.14	0.42	10.9	6.96	103		
22		59.5	1.31	0.42	5.75	6.95	115		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁亦明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况

加药时间数量

沉淀池排泥记录

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	22			
电流 (A)	83			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	39935		7740	
进水温度 (℃)	35		25	
PH值	13.5		13.5	
加药时间数量	14:30	800ml	10:35	
沉淀池排泥记录	0:10 西(123)		23:00	17:10
	7:30 东(123)		4:00	22:40
	14:10 西(123)		7:00	
	19:20 东(12)		11:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		63.2	1.62	0.52	10.7	6.96	100		
2		63.1	1.42	0.48	9.46	7.01	118		
4		62.8	1.57	0.42	10.1	7.03	130		
6		62	1.63	0.51	8.95	7.05	142		
8		60.9	1.85	0.51	9.67	7.18	147		
10		52.1	1.89	0.4	9.19	7.12	129		
12		59.2	1.72	0.38	7.11	7.1	134		
14		57.4	1.84	0.35	7.03	7.09	116		
16		62.3	1.84	0.5	10.1	7.09	116		
18		63.2	1.71	0.48	6.76	7.08	107		
20		62.2	1.73	0.49	7.12	7.08	108		
22		64.3	1.53	0.46	6.59	7.06	133		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 李京明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2023.12.28


基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	0.2		
	电表止码	39947		7757	
	进水温度 (°C)	35		35	
PH值	12.5		12.5		
加药时间数量	1:20	600kg	23:00	650kg	
	16:10	800kg	12:00	650kg	
	23:30	600kg	21:30	700kg	
沉淀池排泥记录	0:10				
	五(123)		2:00	18:40	
	7:10		7:30		
	东(123)		11:00		
	13:20				
18:50			15:40		
东(123)					

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	65	1.41	0.51	6.54	7.07	128		含泥量28%
2	63.7	1.98	0.43	7.88	7.08	128		
4	64.1	1.5	0.46	8.42	7.11	163		
6	61.3	2.1	0.49	9.75	7.25	169		
8	50.7	1.59	0.43	7.9	7.2	104		
10	53	1.08	0.39	7.49	7.12	144		
12	61.8	1.69	0.44	7.7	7.09	118		
14	60	1.92	0.43	6.06	7.09	110		
16	60.4	1.94	0.49	8.58	7.1	137		
18	62.9	1.82	0.48	8.74	7.1	104		
20	55.7	1.82	0.4	8.33	7.12	156		
22	60.3	2.26	0.5	8.12	7.18	133		
异常交接记录								

78
 320
 52.0

主运行人: 孙山 王其博 李京明 董凯强

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2024

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#		
	变频 (HZ)	22				
	电流 (A)	83				
	溶解氧	内		外	1#	2#
	电表止码	39959		7774		
	进水温度 (℃)	30		76		
	PH值	13		13		
加药时间数量	7:50	800kg	9:20	700kg		
	20:30	600kg	21:30	700kg		
沉淀池排泥记录	0:30			6:00		
	5:00 (123)					
	7:00			11:10		
	13:30			15:20		
	19:30			18:35		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		49.7	2.26	0.5	8.06	7.14	131		
2		58.3	1.99	0.48	8.74	7.21	176		
4		48.8	1.09	0.48	7.13	7.14	138		
6		61	0.94	0.41	7.81	7.15	139		
8		49.4 60.4	2.09	0.48	8.24	7.23	161		
10		49.7	1.26	0.48	8.26	7.17	131		
12		57.3	1.59	0.48	8.26	7.16	130		
14		58	1.82	0.48	8.26	7.16	104		
16		59.4	1.87	0.48	8.26	7.17	133		
18		61.2	1.64	0.1	8.7	7.18	141		
20		58.3	1.4	0.04	8.8	7.19	122		
22		57.3	1.15	0.15	10.7	7.2	145		
异常交接记录	9:30 在线检测仪器 停总磷总氮设备校准								

318
P6P
4P.6

运行人: 王... 李... 董...

总负责人: