

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年3月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39972		7791	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	17.5		13.5	
		11:00	800kg	9:45	700kg
		23:00	600kg	21:40	500kg
沉淀池排泥记录	1:00 西(123)			4:00	3:40
	7:30 东(123)			7:00	
	13:50 西(123)			11:10	
	20:70 东(123)			21:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		56.1	1.62	0.14	7.84	7.2	125		
2		58.9	2.16	0.14	5.55	7.2	145		
4		53.5	2.49	0.16	7.57	7.3	146		
6		47.4	2.58	0.09	8.49	7.25	132		
8		51.4	3.15	0.1	7.35	7.19	103		
10		57.5	2.42	0.07	8.85	7.19	137		
12		32.5	2.23	0.06	5.44	7.19	134		同步红 COD为70
14		80.3	1.75	0.05	7.22	7.17	93		
16		65	3	0.05	7.79	7.18	116		
18		60.2	2.5	0.05	8.37	7.18	109		
20		63.2	2.48	0.16	6.73	7.18	115		
22		58.5	2.96	0.11	10.5	7.23	110		
异常交接记录		8:40 1#风机 保养 润滑 清扫 风机房 1:30 切换 2#风机 并 保养 润滑							

主运行人: 王其博 邓志 刁东明 董凯强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年3月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39984		7809	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		16:00	800Kg	4:30	700kg
				22:10	700kg
沉淀池排泥记录	1:30 西(123)			3:40	
	14:00 东(123)			7:20	
	19:70 西(123)			11:30	
				17:00	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	51	3.08	0.03	8.72	7.18	113		
2	53.2	2.78	0.11	8.31	7.17	132		
4	60.5	3.86	0.03	10.8	7.17	126		
6	58.7	3.77	0.1	8.61	7.17	140		
8	58.7	4.28	0.01	9.26	7.26	158		
10	56.2	4.16	0.01	7.88 8.61	7.23	129		
12	37.8	2.82	0.06	8.1	7.14	122		
14	40.1	3.16	0.15	7.17	7.12	81		
16	52.7	3.64	0.09	8.13	7.13	116		
18	52.1	3.64	0.08	12.5	7.14	134		
20	53.4	4.12	0.12	11.4	7.15	130		
22	51.8	4.8	0.04	13.5	7.23	105		
异常交接记录								

55.5
P85
304

主运行人: 董树成 刘东明 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	5.24		
	电表止码	39999		7824	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		4:00	6:00	9:00	3:00
		23:10	8:00		
沉淀池排泥记录	1:20			3:25	19:00
	6:50			6:35	
	13:70			12:10	
	19:20			14:00	
	12:12				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.8	5.8	0.04	8.59	7.18	116		
2		41.1	4.44	0.01	9.67	7.15	110		
4		46.2	3.93	0.05	8.61	7.15	118		
6		48.8	4.36	0.13	9.98	7.15	127		
8		50.2	4.25	0	7.3	7.15	116		
10		51	3.92	0	9.1	7.23	157		
12		50.2	4.25	0.12	7.73	7.19	128		
14		34	2.25	0.02	5.97	7.12	102		
16		39.8	2.91	1.50.19	6.06	7.12	145		
18		46.8	3.14	0.17	8.46	7.13	118		
20		48.4	3.32	0.13	10.8	7.14	117		
22		47.9	2.86	0.19	7.03	7.16	113		
异常交接记录									

主运行人: 王其博

总负责人:

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	4.78		
	电表止码	40014		7840	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		17:50	600kg	0:30	700kg
				11:00	700kg
				22:15	700kg
沉淀池排泥记录	1:20			0:25	14:00
	7:10			5:40	17:00
	14:00			8:30	22:00
	19:30			11:00	
	22:15				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		46.9	3.18	0.16	7.84	7.16	134		
2		42.9	2.24	0.12	6.33	7.15	127		
4		42.3	2.14	0.14	6.9	7.15	145		
6		44.8	2.01	0.16	7.65	7.15	133		
8		47.2	2.03	0.14	7.94	7.16	142		
10		44.1	2.42	0.12	4.08	7.23	146		
12		44.1	2.42	0.13	4.08	7.21	135		
14		33.9	1.22	0.12	4.46	7.14	146		
16		34	1.31	0.26	4.45	7.12	175		
18		42	1.97	0.06	6.02	7.13	171		
20		47.1	2.68	0.1	9.53	7.14	182		
22		47.3	1.39	0.15	7.68	7.14	174		
异常交接记录									

44.
77
366

主运行人: 刁亦明 董淑娟 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

3.5

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.18	2.47		
	电表止码	40035		7857	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		4:00	8:00	10:00	7:00
		16:00	6:00	22:40	7:00
沉淀池排泥记录	1:05 5(12)			1:50	18:00
	7:50 5(12)			7:00	22:55
	14:00 5(12)			11:00	
	19:20 5(12)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.5	1.67	0.13	6.1	7.15	181		
2		50.3	2.44	0.06	7.44	7.16	150		
4		50.8	2.31	0.12	7.14	7.16	172		
6		48.7	1.53	0.18	6.14	7.16	187		
8		47.4	1.73	0	4.03	7.21	160		
10		48	2.35	0.23	4.03	7.25	176		
12		35.5	1.26	0.13	4.33	7.21	133		
14		31.8	1.07	0.15	4.75	7.17	134		
16		35	1.45	0.09	6.59	7.16	131		
18		43.9	1.4	0.11	4.58	7.16	131		
20		45	2.06	0.16	6.75	7.17	119		
22		48.2	1.51	0.14	6.8	7.24	140		
异常交接记录	6:00变频器加至24								

主运行人: 刁京明 董明华 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据


年3月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	4.26		
	电表止码	400427		7873	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		10:10	800Kg	10:30	70010g
沉淀池排泥记录	0:20 1:12			1:20	18:30
	7:20 10:31			5:30	
	17:00 18:1237			11:00	
	19:00 20:122			15:00	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	46.3	1.84	0.16	8.65	7.17	111		全泥量45%
2	39.5	1.9	0.14	6.38	7.17	134		
4	46.2	2.78	0.16	6.33	7.17	158		
6	47.9	2.82	0.07	6.38	7.16	164		
8	55	3.1	0.1	7.56	7.14	146		
10	49	2.1	0.12	7.85	7.23	138		
12	37.4	2.08	0.07	4.45	7.15	111		
14	35.8	1.35	0.06	5.29	7.15	106		
16	41.5	1.43	0.11	6.44	7.16	127		
18	44.5	1.04	0.24	4.74	7.16	130		
20	47.8	2.22	0.17	4.97	7.18	141		
22	46.5	1.62	0.27	4.42	7.19	145		
异常交接记录	17:00 风机加润滑油							

主运行人: 董凯强 刁亦明 齐生 王其博

总负责人:



P63
3/67
4P.6

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40045		7890	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	13.2		13.2	
加药时间数量		0:40	600kg	0:50	700kg
		18:10	800kg	14:30	700kg
沉淀池排泥记录	1:10 西(12)			0:10	18:10
	7:30 西(123)			7:40	23:50
	14:00 东(123)			11:30	
	18:10 西(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		47.7	2.57	0.13	8.71	7.23	120		
2		42.3	1.47	0.16	5.52	7.19	118		
4		40.6	1.51	0.17	4.26	7.19	130		
6		45.7	1.3	0.17	4.46	7.2	111		
8		49.4	1.95	0.2	6.4	7.2	93		
10		52.5	2.11	0.21	6.34	7.27	151		
12		53.2	1.17	0.27	4.6	7.22	119		
14		43	1.46	0.15	5.1	7.2	107		
16		45.2	1.53	0.17	4.84	7.2	101		
18		53.4	1.64	0.19	6.64	7.21	111		
20		69.8	2.44	0.17	6.69	7.22	130		
22		60.3	2.61	0.15	6.22	7.26	124		
异常交接记录									

主运行人:

王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据


年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	2#			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	2.71		
	电表止码	40057		7906	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		6:20	6:00ky	1:10	7:00ky
		23:20	8:00ky	14:00	7:00ky
沉淀池排泥记录	0:40 东(12)	23:50 东(12)		6:50	
	7:30 东(12)			10:30	
	14:00 东(12)			13:30	
	19:40 西(12)			20:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.8	2.7	0.15	6.77	7.25	117		
2		53.6	2.51	0.18	4.37	7.23	126		
4		53.9	2.0	0.2	8.45	7.23	131		
6		58	2.4	0.14	6.67	7.24	108		
8		63.3	2.56	0.17	8.53	7.24	125		
10		59	2.18	0.17	7.25	7.26	159		
12		60.4	2.44	0.21	5.47	7.28	130		
14		46.5	1.67	0.17	6.76	7.22	88		
16		46.6	1.73	0.15	6.28	7.22	120		
18		57.3	2.55	0.18	6.29	7.23	116		
20		59.6	3.23	0.13	8.79	7.23	100		
22		61.9	3.06	0.21	6.23	7.23	130		
异常交接记录									

主运行人: 刁京朋 董凯 王其博 齐化

总负责人:



7.8.5
2.11
5.8.5

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.25	3.03		
	电表止码	40069		7993	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
		13:20	600ml	1:30	700ml
				14:10	700ml
				17:20	450ml
沉淀池排泥记录	7:10 面(123)			0:05	14:30
	13:50 面(123)			4:00	18:00
	19:20 面(12)			7:00	
				11:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		61.4	3.05	0.12	9.5	7.24	96		9:00取样
2		60.8	3.42	0.18	6.38	7.26	154		60D
4		59.6	3.26	0.19	7.58	7.28	130		进水937
6		50.3	2.31	0.17	4.76	7.24	125		氧化531
8		50.3	2.31	0.14	7.7	7.25	117		值56
10		67.7	2.86	0.09	5.79	7.31	150		数据52
12		61.7	3.29	0.18	7.21	7.25	142		总9.53
14		53.7	2.58	0.12	7.06	7.25	119		
16		62.7	3.13	0.19	6.5	7.26	153		
18		68.5	2.77	0.18	6.17	7.26	122		
20		70.2	3.55	0.18	7.8	7.27	105		
22		18.6	2.91	0.2	6.01	7.26	154		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁东明 董胡强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.2	3.61		
	电表止码	40081		7940	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		6:30	300kg	10:10	700kg
		12:40	800kg	22:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:00				
	东(123)			2:00	14:10
	6:50				
	西(123)			2:00	18:10
	13:30			6:00	
	16:21				
	19:20			11:50	
	和(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		66	3.4	0.21	5.85	7.36	153		
2		62.2	3.69	0.22	8.08	7.3	129		
4		53.8	2.09	0.17	5.89	7.28	139		
6		59.6	2.74	0.18	6.74	7.28	124		
8		66.8	2.36	0.17	5.31	7.29	132		
10		66.2	2.34	0.18	7.31	7.35	116		
12		69.9	1.89	0.2	7.98	7.33	110		
14		54	1.96	0.2	4.35	7.3	94		
16		57.8	1.72	0.18	5.7	7.31	129		
18		61.6	1.36	0.14	4.93	7.31	126		
20		67.5	2.48	0.17	5.22	7.33	95		
22		62.6	2.72	0.18	5.03	7.34	119		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 邵江 丁亦明 董如强

总负责人: 李洪涛

975
284/
64.5.

A系统

B系统

在线监测数据

年3月11日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40096		7957	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	0:10	600kg	10:35	700kg	
	18:30	800kg			
沉淀池排泥记录	6:30 东(1123)			2:00	19:20
	15:30 西(1123)			6:30	00:00
	19:10 东(1123)			11:10	
				16:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64.8	2.4	0.13	6.6	7.35	128		
2		69.2	2.99	0.15	8.28	7.36	125		
4		64.4	2.23	0.1	8.58	7.37	123		
6		65.1	3.18	0.18	6.15	7.44	130		
8		66.9	2.82	0.19	5.66	7.44	119		
10		49.7	2.13	0.16	4.36	7.38	117		
12		53.6	1.55	0.1	7.79	7.37	112		
14		64.1	1.39	0.15	8.66	7.45	96		
16		67.4	1.39	0.16	8.66	7.43	104		
18		54.2	1.38	0.07	4.06	7.39	126		
20		52.3	1.54	0.04	6.55	7.39	139		
22		60.6	1.97	0.06	5.93	7.43	166		
异常交接记录	15:50在线监测来维护设备								

主运行人: 刘山 王其博 董凯强 刁东明

总负责人: 王其博

51.4
P71
2P8

A系统

B系统

在线监测数据

年3月12日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	3540105		357972	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		7:30	600kg	10:30	700kg
		22:10	800kg	19:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)	22:10 西(123)		7:30	21:30
	7:30 东(123)			10:50	
	13:30 西(123)			14:00	
	14:20 东(123)			17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		58.9	1.65	0.14	5.77	7.41	84		
2		50.1	1.56	0.13	3.9	7.39	126		
4		54.2	1.66	0.21	5.5	7.39	125		
6		61.7	1.92	0.22	3.95	7.39	116		
8		63.3	2.07	0.13	6.94	7.4	129		
10		63.9	1.35	0.06	6.85	7.45	142		
12		62.5	1.16	0.09	9.83	7.39	103		
14		53.2	0.99	0.18	6.85	7.38	12		
16		63.3	0.9	0.18	7.55	7.39	131		
18		74.4	1.67	0.17	6.01	7.4	121		
20		64.4	2.2	0.16	4.68	7.41	122		
22		67	2.2	0.09	5.44	7.43	152		
异常交接记录									

主运行人: 张世玉 王其博 刁亦明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年3月15日

基本情况

加药时间数量

沉淀池排泥记录

风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
变频 (HZ)	23			
电流 (A)	87			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.3	4.61		
电表止码	40117		7989	
进水温度 (℃)	35		35	
PH值	11.5		11.5	
加药时间数量			11:00	200kg
沉淀池排泥记录	6:30 东(123)		7:30	
			10:40	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	61.1	1.51	0.18	7.04	7.44	123		
2	49	1.25	0.15	4.33	7.41	111		
4	58.4	2.25	0.12	7.32	7.41	118		
6	64.4	2.41	0.14	7.63	7.42	118		
8	64.2	1.74	0.12	6.82	7.44	83		
10	59.5	1.21	0.14	6.14	7.44	63		
12	59.3	1.39	0.12	9.02	7.46	18		
14	54.5	1.11	0.12	5.92	7.5	20		
16	53	0.77	0.15	7.48	7.42	58		
18	54.8	1.02	0.11	9.39	7.44	17		
20	50.3	1.63	0.16	7.63	7.46	11		
22	51	1.57	0.15	8.63	7.53	6		
异常交接记录								

63.3
p6
1406

主运行人: 王其博 刘佳 刁亦明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日


~12

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40125		8004	
	进水温度 (℃)	32			
加药时间数量	PH值	13.9			
	10:00	600ml			
沉淀池排泥记录	10:40 西(12.3)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		51.5	0.93	0.12	7.92	7.58	11		
2		44	1.66	0.15	5.39	7.61	5		
4		40.5	2.05	0.16	5.88	7.54	7		
6		36.4	2.83	0.14	6.17	7.5	3		
8		32.2	2.45	0.12	5.63	7.42	41		
10		30.5	2.26	0.14	4.4	7.25	36		
12		30.5	1.18	0.04	3.73	7.1	19		
14		30.5	1.89	0.07	6.13	7.07	22		
16		64.9	1.68	0.11	11.1	7.11	20		
18		73.2	1.5	0.15	7.57	7.15	21		
20		72.3	2.35	0.13	7.75	7.17	20		
22		72.6	2.83	0.2	10.4	7.18	22		
异常交接记录	14:00在线检测人员来厂维护设备								

主运行人: 王其博 邓志勇 李东明

总负责人:



31.4
074
43

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.32	3.68		
	电表止码	40133		8019	
	进水温度 (℃)	32			
加药时间数量	PH值	14			
		21:00	800kg	15:10	700kg
沉淀池排泥记录	5:30 东(123)			15:00	20:00
	23:05 西(123)			23:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		73.3	2.97	0.16	10.6	7.18	27		
2		70.9	2.38	0.19	7.78	7.25	7		
4		60.1	1.91	0.14	7.88	7.22	35		
6		60.5	2.2	0.14	9.76	7.22	7		
8		78	2.48	0.2	11.7	7.24	3		
10		83.6	1.98	0.03	13	7.21	2.5		
12		83.6	1.98	0.03	13	7.18	62		
14		84.7	1.95	0.22	10.8	7.11	73		
16		87.5	2.01	0.2	10.2	7.12	56		
18		86.8	1.6	0.25	10.0	7.15	51		
20		64.7	1.4	0.15	7.68	7.15	120		
22		69.4	1.53	0.09	7.9	7.2	103		
异常交接记录	13:30 2#风机皮带断裂, 更换2#风机. 15:30 变频加至22								

82.5
78.5
106

主运行人: 刘以王其博董颖 刘永明

总负责人:

刘永明

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	24			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.16		
	电表止码	40143		8035	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		4:20	350kg	1:20	700kg
		17:00	800kg	7:40	400kg
				22:30	700kg
沉淀池排泥记录	7:00 东(123)			6:40	
	12:00 西(123)			10:10	
	19:00 东(123)			14:30	
				12:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77.5	2.3	0.17	12.8	7.16	124		COD超标 进水 868 物化后 570 新出 107 老出 45
2		73.3	2.72	0.16	10.3	7.16	112		
4		84.7	2.47	0.19	9.58	7.17	126		
6		90.5	2.65	0.2	10.8	7.17	128		
8		90.5	1.73	0.16	11.2	7.18	134		
10		94.2	1.97	0.17	13	7.21	146		
12		85.7	1.44	0.17	12.2	7.19	82		
14		69.9	1.2	0.15	6.95	7.14	118		
16		67.5	1.3	0.14	11.4	7.13	140		
18		84.9	1.62	0.18	11.5	7.14	124		
20		91.7	2.33	0.12	8.08	7.15	155		
22		87.4	2.3	0.18	9.49	7.17	112		
异常交接记录	23:00 变频加至25								

主运行人: 刁东明 董凯强 齐建 王其博

总负责人: 刘成

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	25			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.36		
	电表止码	40154		8051	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		1:30	4.00kg	11:00	7.00kg
		15:20	8.00kg	23:20	6.50kg
沉淀池排泥记录	1:30 西(12)			2:55	17:00
	7:00 东(123)			6:40	22:40
	14:00 西(123)			9:30	
	19:30 东(123)			0:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86.2	2.87	0.16	9.03	7.23	148		
2		82.8	2	0.17	10.5	7.2	111		
4		67.8	0.93	0.11	8.95	7.19	145		
6		70.7	1.77	0.15	10.1	7.21	151		
8		73.4	1.72	0.14	5.55	7.22	164		
10		77.6	0.6	0.16	6.77	7.24	179		
12		73.3	0.71	0.16	5.5	7.1	136		
14		52.4	0.41	0.16	7.47	7.02	97		
16		54.2	0.34	0.03	7.6	7.01	136		
18		66.1	0.57	0.14	3.49	7	138		
20		66.	0.75	0.17	4.6	6.99	126		
22		68	0.51	0.13	2.52	6.97	147		
异常交接记录	6:50 1#风机电压不稳, 停机自开								

主运行人: 刘永明 董明强 王其博

总负责人: 王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年月日


基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	25			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.66		
	电表止码	40165		7068	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		1:00	4:00h	15:00	7:00h
		16:00	8:00K9		
沉淀池排泥记录	1:10				
	1:23			22:40	19:00
	7:10			6:50	
	13:40			10:30	
	19:30			15:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64.9	0.85	0.15	6.02	6.98	131		
2		66.2	0.43	0.05	4.6	6.99	118		
4		60.6	0.67	0.08	5.04	6.99	130		
6		55.4	0.79	0.14	3.9	6.99	134		
8		55.4	0.48	0.15	4.45	6.98	126		
10		54.5	0.39	0.13	1.82	7.07	155		
12		52.9	0.41	0.16	2.3	7.02	124		
14		36.6	0.51	0.17	5.58	6.98	73		
16		34.9	0.4	0.13	4.5	6.99	130		
18		48.2	0.39	0.06	2.9	7.1	162		
20		48.8	0.45	0.1	9.71	7.11	141		
22		37.7	0.36	0.09	1.82	7.12	129		
异常交接记录									

主运行人:

刁亦明 董明强 齐生 王其博

总负责人:



985
307
52.5

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	25			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	5		
	电表止码	40177		8085	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
		3:10	3:00	1:05	7:01
				15:00	7:01
沉淀池排泥记录	0:10 西(1.23)			3:15	18:30
	7:10 东(1.2)			6:10	
	13:50 西(1.2)			9:30	
	17:30 东(1.23)			13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		41.1	0.5	0.07	1.18	7.1	111		污泥量47%
2		40.2	0	0.09	1.53	7.12	122		
4		45.9	0.51	0.07	4.31	7.12	122		
6		53.4	0.52	0.07	4.21	7.08	114		
8		51.2	0.29	0.11	2.27	7.09	150		
10		51.1	0.7	0.15	2.38	7.15	114		
12		56.1	0.44	0.18	3.54	7.07	120		
14		36.5	0.52	0.16	1.66	7.02	49		
16		42.6	0.41	0.13	4.75	7.01	55		
18		48.7	0.27	0.06	2.17	7.02	55		
20		50.3	0.66	0.07	3.55	7.05	146		
22		50.8	0.68	0.16	4.14	7.1	125		
异常交接记录		14:00 变频器 改为25.							

主运行人: 丁东明 蒋凯强 丁甘博

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	2.76		
	电表止码	40182		8101	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		0:40	800kg	0:10	700kg
		19:30	500kg	11:00	700kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:20			1:55	18:00
	14:00			6:25	23:00
	19:40			9:40	
	24(12)			24:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		42.8	0.34	0.09	1.79	7.09	123		p57 255 43
2		36.2	0.68	0.08	4.09	7.03	114		
4		36.7	0.47	0.1	1.52	7.05	125		
6		43.6	0.54	0	1.62	7.09	100		
8		46.8	0.61	0.17	2.35	7.11	106		
10		45.9	0.6	0.17	1.93	7.13	107		
12		50.4	0.5	0.16	2.46	7.14	110		
14		50.7	0.36	0.19	2.1	7.18	89		
16		52.9	0.42	0.18	4.02	7.29	87		
18		51.7	0.39	0.18	1.78	7.29	40		
20		37.2	0.45	0.18	2.7	7.3	97		
22		41.3	0.47	0.22	4.71	7.27	112		
异常交接记录									

主运行人: 董凯 刁亦明 王其博 周志

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	23			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40195		8116	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
	16:00 800kg				
沉淀池排泥记录	0:00			3:10	
	8:02				
	16:30			9:30	
	13:12:37				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		44.4	0.52	0.16	3.92	7.21	95		P7 77 54.
2		39.6	0.55	0.16	3.07	7.1	108		
4		46.2	0.46	0.16	3.7	7.09	66		
6		50.5	0.46	0.11	3.29	7.12	5		
8		55.6	0.29	0.14	4.19	7.08	12		
10		55.6	0.29	0.14	4.19	7.08	11		
12		55.9	0.52	0.13	1.85	7.09	24		
14		46.8	0.45	0.12	6.28	7.14	57		
16		48.8	0.45	0.12	6.28	7.14	59	看药.	
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 刁亦明 董凯 郭志 王其博

总负责人: 杜成

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
变频 (HZ)	20			
电流 (A)	83			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.28	4.33		
电表止码				
进水温度 (℃)	34		34	
PH值	6.5		6.5	
加药时间数量	17:30	600ml	16:30	400ml
沉淀池排泥记录	18:30 东(123)		17:20	
	19:20 西(123)		20:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									
2									
4									
6									
8									
10									
12		52.1	0.57	0.11	2.03	7.28	112		
14		49.7	0.54	0.14	4.7	7.23	88		
16		41.2	0.46	0.2	2.7	7.3	116		
18		48.4	0.5	0.14	3.03	7.34	105		
20		59.7	0.6	0.18	3.33	7.38	56		
22		59.4	0.59	0.16	3.37	7.44	146		
异常交接记录									

主运行人: 刁亦明 董强 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

2024年

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	20			
电流 (A)	83			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.18	2.7		
电表止码	40214		8143	
进水温度 (℃)	35		35	
PH值	9		9	
加药时间数量	22:00	800kg		
			12:05	700kg
			22:00	700kg
沉淀池排泥记录	01:00 东(123)		1:00	
	7:70 西(123)		12:10	
	13:00 东(123)		16:50	
			20:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.3	0.67	0.13	7.85	7.5	64		
2		49.9	0.53	0.13	4.71	7.5	67		
4		46.9	0.65	0.13	2.57	7.47	89		
6		44	0.57	0.14	5.79	7.48	126		
8		53.2	0.5	0.12	3.54	7.48	117		
10		50.7	0.61	0.15	7.44	7.5	115		
12		55.4	0.42	0.22	17.6	7.48	62		
14		37	0.42	0.12	18.6	7.48	46		
16		37	0.89	0.16	20.8	7.47	55		
18		55.1	0.63	0.17	20.8	7.46	125		
20		48.6	0.42	0.16	20.8	7.49	109		
22		48.2	0.62	0.17	20.8	7.44	116		
异常交接记录	14:40 在线监测未维护设备								

主运行人: 王其博 刘生 刁东明 董凯

总负责人:

基本情况

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	21			
电流 (A)	85			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.21	3.07		
电表止码	40224		8159	
进水温度 (℃)	35		35	
PH值	12.7		12.7	
加药时间数量	9:00	600kg	9:30	700kg
	22:00	600kg	21:00	700kg
沉淀池 排泥记录	0:30 5.1(123)	22:10 5.1(123)	3:00	20:40
	7:10 5.1(123)		7:30	
	13:20 5.1(123)		11:50	
	19:10 5.1(123)		14:50	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0	50.9	0.73	0.11	7.37	7.46	79		
2	52.7	0.52	0.07	6.65	7.47	113		
4	52.7	0.43	0.09	6.09	7.48	112		
6	50.1	0.47	0.07	7.01	7.49	144		
8	50.1	0.47	0.08	4.22	7.55	141		
10	47.7	0.38	0.01	6.91	7.53	126		
12	44	0.47	0.01	3.95	7.45	110		
14	47.9	0.46	0.07	3.39	7.38	91		
16	48.4	0.41	0.1	6.49	7.34	64		
18	43.8	0.46	0.13	5.74	7.34	106		
20	43.8	0.47	0.09	4.62	7.36	134		
22	44.2	0.41	0.1	4.97	7.41	118		
异常交 接记录								

958
27
45

王其博 董凯强 刁亦明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.28	2.81		
	电表止码	40236		8175	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		8:30	600ml	10:10	700ml
				23:00	700ml
沉淀池排泥记录	6:40 排(121)			7:30	
	13:40 排(122)			11:50	
	19:20 排(123)			16:00	
	6:00 排(123)			20:05	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		44.2	0.47	0.09	6.05	7.4	109		含泥量5%
2		39.9	0.41	0.07	5.13	7.36	114		
4		48.2	0.51	0.07	2.68	7.32	121		
6		55.8	0.43	0.1	4.51	7.3	124		
8		56.5	0.74	0.12	4.78	7.3	137		
10		60.3	0.67	0.1	4.6	7.36	121		
12		60.3	0.57	0.1	5.09	7.38	104		
14		51.4	0.51	0.1	6.67	7.53	60		
16		68.5	0.86	0.07	2.88	7.33	72		
18		68.5	0.67	0.08	2.9	7.3	138		
20		69.6	0.64	0.08	5.02	7.29	127		
22		69.6	0.75	0.1	4.3	7.36	146		
异常交接记录									

主运行人 王其博 刁亦明 董志强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据


年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.25	3.06		
	电表止码	40249		8190	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	10		10	
	2:30	800kg	10:05	700kg	
	15:40	600kg	21:30	350kg	
沉淀池排泥记录	6:10 东(123)			2:30	
	15:30 西(123)			6:30	
	18:10 西(123)			11:10	
	23:10 西(12)			15:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.8	0.5	0.09	5.24	7.32	114		
2		55.4	0.44	0.09	4.83	7.52	127		
4		67.8	0.79	0.07	6.69	7.32	148		
6		68	0.61	0.09	6.37	7.32	131		
8		67.7	0.43	0.1	6.69	7.33	167		
10		66	0.65	0.09	4.66	7.41	168		
12		58.2	0.59	0.09	5.33	7.38	142		
14		54.4	0.64	0.08	4.15	7.34	102		
16		54.5	0.47	0.08	3.76	7.33	97		
18		60.1	0.45	0.08	6.16	7.33	50		
20		60.5	0.67	0.05	6.23	7.34	128		
22		60.5	0.54	0.07	5	7.36	112		
异常交接记录									

主运行人 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:



074
3011
64.7

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40263		8208	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	9		9	
		9:20	800g	9:44	
沉淀池排泥记录	7:30 东(123)			11:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.5	0.53	0.07	5	7.37	109		888 pH 5.5.
2		58.1	0.57	0.07	7.66	7.39	121		
4		59.5	0.33	0.08	5.18	7.42	74		
6		58.7	0.25	0.08	7.06	7.46	1.25		
8		58.2	0.81	0.09	6.82	7.46	72		
10		57.2	0.73	0.09	3.2	7.51	69		
12		56.2	0.83	0.05	4.24	7.54			
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录	9:20 1#风机 保养润滑.								

主运行人: 王其博 刁亦明 董训强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	20			
电流 (A)	83			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码				
进水温度 (℃)	36		36	
PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	19:00	600kg	9:20	350kg
			13:20	250kg
			21:30	700kg
沉淀池排泥记录	19:30 压(123)		9:30	
			2:00	
			18:00	
			23:10	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况 备注
0								
2								
4								
6								
8								
10	54.8	0.66	0.04	7.58	7.79	11		
12	50.7	0.75	0.05	6.47	7.54	50.1		
14	60.1	1.13	0.06	3.87	7.58	73		
16	58	0.96	0.08	3.98	7.6	79		
18	59	0.96	0.1	4.45	7.65	96		
20	59	1.25 1.25	0.1	4.45	7.62	104		
22	53.2	0.7	0.1	4.56	7.37	116		
异常交接记录								

主运行人: 王其博 董凯强

总负责人:

10P4
P75
51.6

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	21			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	4.16		
	电表止码	40273		8235	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	12.8		12.8	
	加药时间数量	10:00	800kg	9:30	700kg
		23:40	600kg	23:20	700kg
沉淀池排泥记录	1:20 东(123)			3:50	22:20
	7:20 西(123)			8:30	
	14:30 东(123)			12:30	
				17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		55.9	0.63	0.08	3.59	7.23	107		
2		58.7	0.68	0.01	4.01	7.35	116		
4		65.2	0.5	0.02	4.7	7.4	105		
6		70.3	0.78	0.01	4.6	7.31	115		
8		70.1	0.86	0.08	4.98	7.46	113		
10		66	1.24	0.13	7.72	7.46	129		
12		64.7	1	0.14	4.95	7.47	108		
14		61.2	0.76	0.12	5.3	7.45	73		
16		100	2.96	0.1	4.54	7.42	87		
18		60.6	2.53	0.08	3.74	7.48	120		
20		52.6	1.86	0.09	6.75	7.39	130		
22		44.8	1.25	0.07	5.42	7.34	131		
异常交接记录	14:30在线检测)来厂维护设备								

主运行人:

王其博

总负责人: