

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年6月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40883		9119	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		11:30	1000kg	5:00	3500kg
		22:05	7000kg	13:20	8000kg
沉淀池排泥记录	0:50	12:30	22:15		
	东(12)	东(123)	东(123)	1:30	22:00
	3:20	14:30		6:30	
	西(12)	西(123)			
	6:15	17:40		8:30	
	东(13)	东(123)			
	10:00	19:10		10:30	
	西(123)	西(123)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		90.8	0.87	0.19	2.43	7.48	134		
2		78.6	0.65	0.21	7.29	7.62	157		
4		96.6	0.73	0.23	0.85	7.58	166	3:20	
6		96.6	0.31	0.22	4.91	7.6	159		
8		108	0.69	0.16	3.56	7.58	178		
10		97.3	0.66	0.21	6.67	7.56	165	10:20	
12		80.7	1	0.17	2.22	7.76	136		
14		92.8	0.8	0.2	1.83	7.67	137		
16		111	0.7	0.24	3.8	7.73	100	16:00	
18		117	0.68	0.23	1.24	7.72	146		
20		109	1.17	0.22	1.7843	7.7	155		
22		1.6	1.3	1.21	4.48	7.64	151	22:20	
异常交接记录		7:10 风机1# 保养润滑							

主运行人: 刁京明 郭五其 傅

总负责人:

井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.07	5.26		
	电表止码	40898		9137	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.6		12.6	
		10:00	1000KG	23:30	800KG
		19:20	700KG	10:30	700KG
				21:30	700KG
沉淀池排泥记录	1:50	14:30			
	西(13)	东(12)		6:00	
	4:10	19:20		9:00	
	东(12)	西(12)			
	7:00	22:40		11:00	
	东(13)	东(12)			
	9:10			22:00	
	西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		123	0.92	0.22	6.55	7.66	146		污泥量 50%
2		102	1.56	0.24	5.57	7.68	147		
4		1.7	0.27	0.22	1.35	7.48	147	4:13	
6		112	0.88	0.22	1.29	7.61	172		
8		88.7	1.24	0.2	5.68	7.66	163		
10		119	1.27	0.19	0.96	7.58	131	10:30	
12		113	0.71	0.13	4.78	7.65	76		
14		111	1.1	0.13	2.68	7.61	144	15:40	
16		106	0.82	0.13	4.37	7.48	172		
18		103	0.93	0.12	2.53	7.51	162		
20		86.6	1	0.12	1.43	7.6	176		
22		82.9	0.6	0.11	1.53	7.59	144		
异常交接记录									

主运行人: 李志明 王其博

总负责人:

李志明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40914		9154	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		7:00	1:00kg	13:10	800kg
沉淀池排泥记录	1:20 西(1.3)	22:10 西(1.3)		6:00	
	3:50 东(1.2)			8:00	
	5:10 西(2.3)			11:00	
	7:30 东(2.3)				

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0	104	0.94	0.08	1.2	7.6	152		
2	104	0.95	0.1	1.3	7.62	146		
4	99.2	0.84	0.11	3.81	7.64	146		
6	96	0.89	0.12	4.35	7.45	169		
8	86.3	0.95	0.11	3.35	7.7	106		
10								
12								
14								
16								
18								
20								
22	98.8	1.38	0.06	5.24	7.99	142	2:10	
异常交 接记录								

主运行人: 刁志明

总负责人:

刁志明

P36
1760
P3.0

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.13	5.78		
	电表止码	40928		9169	
	进水温度 (℃)	45		65	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
	2:10	700kg	5:00	800kg	
	12:00	1000kg	14:20	800kg	
	20:30	700kg	21:00	600kg	
沉淀池排泥记录	1:50	东(12)	21:10	西(12)	1:00
	7:50	西(12)	13:10	东(12)	5:00
	5:10	东(13)	16:00	东(123)	8:30
	7:20	西(23)	19:00	西(123)	10:30

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		104	1.63	0.12	6	7.76	159		
2		80.8	0.98	0.13	3.09	7.9	127	2:50	
4		94.1	1.0	0.12	5.7	7.87	151		
6		97.1	0.74	0.11	1.72	7.83	125		
8		95.5	0.9	0.13	1.93	7.72	159	9:30	
10		94.6	0.93	0.14	2.26	7.67	126		
12		93.6	0.99	0.12	5.78	7.67	150		
14		81.3	1.01	0.12	1.84	7.72	150	16:10	
16		83.4	0.87	0.14	4.16	7.69	125		
18		76	1.11	0.12	2.19	7.9	140		
20		84.8	1.44	0.13	2.79	7.98	138	21:15	
22		85.6	1.36	0.15	3.73	8.07	133		
异常交接记录									

主运行人: 李小明 王其博

总负责人:

李小明

949
336
P1.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.9	5.81		
	电表止码	40941		9188	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		12:00	1000kg	2:00	100kg
		19:40	700kg	13:30	800kg
沉淀池排泥记录	0:10	12:30	23:40	6:00	
	东(1.2)	东(1.23)	西(1.3)		
	3:30	15:00		8:30	
	东(1.3)	东(1.23)			
	6:40	17:30		10:30	
	东(1.3)	西(1.2)			
	10:00	21:00			
	西(1.23)	东(1.3)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86.1	1.52	0.12	3.44	8.11	130		
2		82.6	1.73	0.12	3.13	7.9	164	2:10	
4		74.3	1.5	0.12	3.9	8.08	130		
6		77.8	1.5	0.12	6.17	8.19	170		
8		69.7	1.25	0.12	3.15	8.09	142	8:30	
10		65.1	1.38	0.13	2.69	7.94	156		
12		69.9	1.06	0.12	3.68	7.72	141		
14		58.7	1.21	0.1	5.24	7.74	127		
16		69.8	1.02	0.13	2.2	7.62	150	15:00	
18		74.6	0.99	0.12	7.61	7.6	138		
20		73.3	1	0.11	6.25	7.59	153	21:10	
22		70.7	1.07	0.2	6.75	7.48	148		
异常交接记录	9:00变频调为28								

主运行人: 刁小明 王其博

总负责人:

王其博

085
3489
58.5

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.67	4.73		
	电表止码	40956		9205	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	9.0		9.0	
		7:10	1000kg	8:00	800kg
		14:00	700kg	13:30	800kg
				22:00	800kg
沉淀池排泥记录	2:50	12:10	22:10		
	东(12)	西(12)	西(12)	2:00	19:00
	3:10	14:30			
	西(12)	东(12)		5:50	
	7:00	16:30		8:30	
	西(12)	西(13)			
	10:00	19:10			
	东(123)	东(123)		10:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64.4	1	0.12	6.31	7.65	125		
2		68.3	1.06	0.11	3.58	7.62	150	2:50	
4		66.4	1.07	0.11	5.05	7.63	157		
6		68.8	0.98	0.11	5.99	7.61	140		
8		59.9	1.06	0.11	4.86	7.48	191	9:50	
10		50.1	0.9	0.12	4.97	7.64	136		
12		55.3	1	0.11	2.09	7.56	138		
14		60.6	0.92	0.12	2.28	7.52	142		
16		62.6	0.92	0.11	2.66	7.54	140	15:30	
18		63.1	0.84	0.12	4.62	7.57	125		
20		63.7	1.06	0.11	5.11	7.39	186		
22		54.6	1.28	0.01	5.35	7.63	148		
异常交接记录									

主运行人: 刁方明 王其博

总负责人:

井

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况

沉淀池排泥记录

加药时间数量

风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
变频 (HZ)	28			
电流 (A)	85		5223	
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	40971		9223	
进水温度 (℃)	45		45	
PH值	12.8		12.8	
加药时间数量	1:20	1000kg	1:10	2000kg
	8:30	700kg	14:30	800kg
	18:10	1000kg		
沉淀池排泥记录	1:40 东(1.3)	13:20 东(1.3)	6:00	
	3:50 西(1.3)	17:50 西(1.2)	8:30	
	7:10 东(1.3)	22:40 东(1.3)	10:30	
	12:20 西(1.2)			

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0	53.6	1.11	0.11	3.11	7.86	148		
2	65.2	1.11	0.1	3.26	7.89	128		
4	67.4	1.01	0.11	3.06	8.03	133		
6	64.5	0.84	0.11	3.78	8.11	134		
8	69.7	0.62	0.14	7.05	7.64	200		
10	64.7	0.88	0.12	6.95	7.73	107	10:00	
12	56.8	0.84	0.12	3.6	7.68	146		
14	71.2	0.77	0.11	2.15	7.43	167		
16	61.4	0.68	0.12	3.67	7.72	187		
18	54.6	0.67	0.11	1.8	7.82	125	17:50	
20	65.6	0.79	0.11	3.49	7.74	158		
22	82.7	0.75	0.07	5.3	7.64	168	21:40	
异常交接记录	14:30 风机跳闸 OH1代码. 开启1#风机 保养打扫卫生							

P14
3577
61.7

主运行人: 刁亦明 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40985		9239	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		1:30	700Kg	00:30	600kg
		14:30	1000kg	11:00	800kg
		21:30	700Kg	21:30	800kg
沉淀池排泥记录	1:30 西(123)	14:00 西(12)	23:30 西(123)	10:00	23:30
	4:00 东(123)	16:10 东(13)		6:00	
	6:00 西(123)	19:15 西(13)		8:30	
	7:30 东(123)	21:30 东(12)		11:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		76.8	0.91	0.11	2.29	7.87	147		
2		73.5	0.85	0.1	4.76	7.86	146	2:30	
4		82.5	0.92	0.1	5.5	7.88	123		
6		82.5	0.85	0.11	5.87	7.86	136		
8		84.2	0.8	0.14	5.99	7.69	140		
10		73	0.91	0.13	3.69	8.16	64	9:40	
12		110	1.42	0.11	5.33	7.92	145		
14		67.5	1.17	0.11	3.77	8.0	132		
16		63.7	0.98	0.1	3.64	7.92	142	16:20	
18		71.9	0.97	0.08	4.9	7.86	146		
20		69.8	0.98	0.11	1.93	7.82	142		
22		70.6	0.94	0.12	6.77	7.67	107	22:30	
异常交接记录		因维修变频器 8:40-11:00 停水 停风机							

主运行人 王其博

总负责人:

井

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	40999		9256	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12		12	
		9:30	1000kg	11:10	800kg
		17:00	700kg	20:30	800kg
沉淀池排泥记录	1:20	10:50	22:50	6:00	
	东(123)	西(123)	西(123)		
	3:30	13:20		8:30	
	西(123)	东(123)			
	5:20	17:10		10:30	
	东(123)	西(123)			
	7:20	21:20			
	东(12)	东(123)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		67.5	1.17	0.11	3.65	7.62	148		8:50取样 COD 进水984
2		57.9	1.02	0.12	8.04	7.77	149		46/471
4		60.6	1.06	0.1	4.5	7.95	128		
6		73	1.06	0.12	4	8.06	133	5:10	
8		75.1	1.52	0.11	2.45	7.47	157		
10		66.6	1.32	0.11	5.21	7.67	124	10:30	3467
12		72.2	1.16	0.11	3.01	7.66	123		66.6
14		81.9	1.48	0.08	8.68	7.38	168		
16		76.3	1.38	0.11	3.78	7.54	154	17:10	
18		71.8	1.61	0.11	6.08	7.58	154	18:30	
20		93.6	1.53	0.1	2.33	7.59	166		
22		89.1	1.44	0.11	15.7	7.67	147		
异常交接记录									

主运行人: 刘山王其博 刁亦明

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年6月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	41013		9273	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	9.8		9.8	
		2:30	1000kg	12:20	800kg
		9:20	700kg	22:00	800kg
		22:30	1000kg		
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)	9:40 西(123)	22:30 西(123)	6:00	
	2:10 西(123)	12:00 东(123)			
	4:10 东(123)	14:00 西(123)			
	7:00 西(123)	18:30 东(123)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		99.2	1.46	0.12		7.87	148	1:10	
2		99.5	1.04	0.12		7.98	158		
4		108	0.95	0.13		8.1	154		
6		94.5	1.4	0.12		7.82	169	7:40	P78
8		84	0.81	0.1		7.76	150		
10		92.4	0.95	0.21	8.35	7.94	143		3456
12		95.5	1.0	0.15	0.48	8.08	131	12:00	P1.5
14		94.2	0.99	0.14	3.99	8.18	138		
16		93.2	0.76	0.05	0.001	8.32	171		
18		85.4	1.12	0.02	5.06	8.26	106		
20		89.8	0.93	0.11	3.67	8.32	144		
22		85.2	1.39	0.12	7.22	8	144		
异常交接记录		因改造管道占用线路,刮泥车暂停运行 8:30在线检测来厂维护设备, 17:00-19:00 停用机停水							

主运行人: 王其博 邓志 刁京明

总负责人: 井 振

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

5月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.1	5.2		
	电表止码	41027		9291	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
		5:30	700kg	12:30	800kg
		19:40	1000kg	21:30	800kg
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)	15:10 东(13)		3:00	22:00
	3:20 西(123)	19:10 西(13)		6:30	
	7:10 东(123)	21:30 东(12)		8:30	
	11:20 西(12)	23:50 西(12)		15:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		85	1.14	0.12	4.49	8.11	142		
2		102	1.14	0.12	3.09	8.24	147		
4		92.6	0.71	0.11	4.49	8.35	150		
6		91.7	0.71	0.11	1.01	8.57	110		
8		75.6	0.89	0.11	8.6	8.67	60		
10		76.6	0.96	0.05	2.83	8.36	135	11:20	
12		110	1.34	0.11	1.62	8.36	151		
14		98.6	1.1	0.11	3.13	8.33	150		
16		99	0.99	0.11	1.88	8.41	153	15:30	
18		95.8	1.0	0.13	1.79	8.69	154		
20		98.8	1.09	0.11	4.14	8.57	134		
22		101	1.08	0.11	7.84	8.63	146	21:40	
异常交接记录		5:10停水停风机							

主运行人: 王其博 刁东明

总负责人:

井井

947
3184
77.7

污水处理运行记录

在线监测数据

年6月2日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.78	5.52		
	电表止码	41042		9307	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		4:40	700KG	9:50	800KG
		15:10	1000KG	19:00	900KG
		21:20	700KG		
沉淀池排泥记录	2:00	13:30		20:00	19:20
	东(123)	东(12)			
	4:00	18:30		7:00	
	西(123)	西(12)			
	6:20	21:30		11:30	
	东(123)	东(123)			
	10:00			14:50	
	西(12)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		104	1.12	0.11	2.71	8.76	150		9:10取样 COD 964
2		91	1.29	0.12	2.61	8.64	150		进水 964
4		97.7	1.15	0.13	5.05	8.56	144	3:30	出水 556
6		101	1.25	0.11	1.83	8.55	146		新出 89
8		90.4	1.12	0.12	4.99	8.22	184		超 158
10		79.8	0.98	0.1	3.0	8.22	137	10:30	
12		88.8	1.04	0.11	1.81	7.92	151		
14		97.3	1.03	0.12	1.64	7.85	130		
16		101	1.01	0.11	2.34	7.79	152	15:40	
18		101	1.2	0.1	3.48	7.74	148		
20		104	0.89	0.11	2.1	7.7	181		
22		87.6	1.02	0.12	1.84	7.84	151	22:30	
异常交接记录	16:10 风机停机自启.								

主运行人: 王其博 刘明 董明

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况

加药时间数量

沉淀池排泥记录

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		95.3	1.27	0.12	1.73	7.87	138		
2		119	1.24	0.12	5.41	7.83	149		
4		123	1.19	0.11	4.03	7.86	152	4:50	
6		124	1.07	0.11	5.31	8.01	174		
8		105	1.06	0.12	1.81	7.62	150		
10		104	0.98	0.11	4.95	7.93	149	9:40	
12		122	1.21	0.09	1.52	7.96	148		
14		115	1.18	0.13	5.33	7.95	126		
16		112	1.21 0.14	0.12	2.15	7.97	156	16:15	
18		116	0.85	0.12	6.07	8.01	171		
20		95.7	0.98	0.12	2.35	7.8	149		
22		90.3	1.28	0.12	1.92	7.86	144		
异常交接记录									

P63
361
103

主运行人: 王其博 郭仕董机限 刁亦明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.6	5.77		
	电表止码	41073		9344	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		4:00	1000kg	12:00	700kg
		11:30	700kg	21:00	700kg
		23:20	800kg		
沉淀池排泥记录	3:30 西(123)	19:40 西(123)		2:00	
	7:00 东(123)	23:10 东(12)		6:00	
	12:15 西(123)			14:10	
	15:25 东(123)			18:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		102	1.18	0.14	1.8	8.03	136	1130	
2		101	0.81	0.11	1.54	8.07	163		
4		89.5	1.17	0.11	2.58	7.84	151		
6		97.2	1	0.12	2.94	8.02	162	7:00	
8		82.3	0.68	0.11	2.67	7.77	158		
10		81.9	0.98	0.11	1.93	7.88	147	9:50	
12		89.5	0.88	0.11	1.8	7.86	138		
14		87.9	1.05	0.17	2.49	7.87	128		
16		91.7	0.73	0.12	3.71	7.9	150	15:30	
18		83.3	1.08	0.12	3.44	8.02	171		
20		70.3	0.93	0.11	7.15	7.7	164		
22		63.6	1.07	0.12	4.35	7.7	161	22:00	
异常交接记录	8:50 用风机保养润滑油并打扫卫生								

P44
 3616
 81.4

主运行人: 孙立玉 魏博 刁亦明 董凯强

总负责人:

孙立玉

污水处理运行记录

在线监测数据

年6月15日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.9	5.8		
	电表止码	41089		9361	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	10.1		10.1	
加药时间数量		6:10	700kg	7:30	700kg
		17:00	800kg	16:30	700kg
				22:00	550kg
沉淀池排泥记录	2:50 西(123)	18:00 西(123)		6:40	17:40
	6:40 东(123)	21:30 东(123)		6:20	22:30
	9:40 西(123)			10:30	
	13:30 东(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		67.8	0.97	0.1	1.87	7.95	151		全流量60%
2		83.4	1.05	0.11	5.62	8	134	2:50	
4		82.8	1.09	0.1	6.16	8.01	164		
6		82.8	1.03	0.1	5.91	8.0	153		
8		87.6	0.91	0.11	2.91	7.93	182	8:50	
10		70	0.87	0.08	4.26	7.66	150		
12		68.2	0.94	0.11	2.28	7.6	142		
14		74.5	1.03	0.1	5.6	7.8	146		
16		85.6	1.08	0.1	2.09	7.9	157	17:30	
18		81.6	0.97	0.12	5.11	7.91	131		
20		83	1.16	0.1	9.2	7.95	148	21:30	
22		82	0.88	0.1	6.11	7.85	134		
异常交接记录		14:20 风机1#启动不起来 换2#							

主运行人: 董如强 刁东明 王其博 邓晓

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.16	5.6		
	电表止码	41105		9378	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		0:20	700kg	11:30	700kg
		9:30	800kg	22:00	700kg
		14:30	700kg		
		22:30	800kg		
沉淀池排泥记录		1:30 西(123)		6:30	
		6:50 东(123)		11:00	
		10:20 西(123)		17:00	
		14:00 东(123)		21:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		79.5	0.78	0.11	5.94	7.88	150		污泥量 55%
2		85.6	1.05	0.1	3.78	7.93	145		
4		87.4	0.83	0.11	8.87	7.96	153	3:50	
6		83.8	0.83	0.07	8.54	8.02	160		
8		75.1	1.14	0.11	4.92	7.83	144		
10		66.5	1.06	0.12	1.29	7.7	134	10:30	
12		76.2	0.99	0.1	2.02	7.9	149		
14		83.5	0.84	0.11	1.01	7.96	162		
16		79.6	0.88	0.1	0.88	7.89	156		
18		62.8	1.14	0.1	5.8	7.73	164	18:00	
20		76.2	1.14	0.09	3.3	7.86	190		
22		63.7	1.09	0.05	0.62	7.76	162	22:20	
异常交接记录		6:10 2#风机停机(无故障显示)手动开启 10:05 在线检测来厂维修设备							

P66
3702
66.6

主运行人: 刁亦明 董凯强 高治 王其博

总负责人:

井 子 欣

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年6月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	27	28 (9:30)		
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		4.49/0.97	4.99/4.9		
	电表止码	41119		9396	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		5:40	700kg	9:30	700kg
		14:20	800kg	21:50	700kg
		21:40	700kg		
沉淀池排泥记录	3:40 西(123)	22:00 东(123)		6:20	
	9:30 东(123)			12:00	
	15:30 西(123)			15:30	
	18:00 东(123)			21:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		67.6	1.19	0.1	2.13	7.7	158		
2		89.6	1.19	0.09	4.31	7.93	164		
4		86.9	1.04	0.11	5.16	8.02	149	3:40	
6		87	1.42	0.1	8.55	8.06	143		
8		83.4	0.88	0.11	13.2	8.07	173		
10		82.7	1.48	0.11	6.32	8.05	166	9:30	
12		66.2	1.46	0.12	9.62	7.71	170		
14		74.1	1.35	0.12	5.47	7.57	180		
16		70.1	1.96	0.15	2.67	7.55	183	17:30	
18		64.8	1.95	0.11	6.88	7.63	140		
20		77.6	1.76	0.12	4.56	7.69	159		
22		86.7	1.97	0.11	4.91	7.65	161	22:05	
异常交接记录									

主运行人:董明 王其博 等

总负责人: #

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.7	5.21		
	电表止码	41124		9413	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	加药时间数量	6:10	800kg	7:40	700kg
		11:20	700kg	9:40	350kg
		17:30	600kg	10:00	350kg
沉淀池排泥记录	2250 西(123)	18:10		1:10	20:10
		7:10 东(123)	21:30	6:00	
		11:20 西(123)		11:30	
	14:30 东(123)			16:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86.2	2.78	0.1	7.86	7.67	155		
2		92.5	2.27	0.1	5.39	7.63	162	2:50	
4		83.7	1.64	0.11	3.33	7.64	163		
6		88.9	2.07	0.11	6.26	7.42	182		
8		74.4	1.52	0.11	5.49	7.52	160	8:30	
10		74	2.15	0.1	5.16	7.64	156		
12		82.3	1.78	0.11	4.44	7.66	142		
14		84	1.61	0.11	2.65	7.59	178		
16		70.9	1.19	0.08	7.49	7.53	150	17:30	
18		72	1.22	0.1	2.05	7.66	163		
20		77	1.48	0.1	3.87	7.73	177		
22		68.8	1.68	0.11	1.81	7.95	206		
异常交接记录		7:40 2#风机停机自启 (无故障显示) 8:15 12:30 风机停机自启 14:30 风机变频调30 12:35							

主运行人: 刁东明 董凯强 王其博 等

总负责人: 刁东明

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况

沉淀池排泥记录

风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
变频 (HZ)	30			
电流 (A)	92			
溶解氧	内	外	1#	2#
	4.92	5.99		
电表止码	41148		9431	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	11.5		11.5	
加药时间数量	9:30	800kg	6:00	300kg
	15:30	600kg	10:40	700kg
	22:20	800kg	22:10	700kg
沉淀池排泥记录	12:10 西(123)	18:00 西(123)	4:40	0:10
	6:20 东(123)	21:30 东(123)	8:00	
	10:30 西(123)		16:00	
	14:10 东(123)		20:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.9	1.88	0.07	1.08	7.89	158	0:15	
2		72.6	1.34	0.1	4.74	7.85	166		
4		84.2	1.96	0.11	0.98	7.78	170		
6		90.6	1.21	0.11	8.01	7.9	151	5:10	
8		80.3	1.22	0.1	2.61	7.9	159		
10		72.2	1.09	0.12	5.66	7.82	170		
12		75.8	0.82	0.11	5.83	7.81	153	13:10	
14		66.8	0.83	0.09	5.23	7.77	157		
16		69.4	1.35	0.11	5.07	7.85	156		
18		66.9	1.13	0.09	1.63	7.9	166	18:30	
20		71.7	1.51	0.1	4.74	7.87	160		
22		68	1.67	0.09	3.04	7.92	139	22:00	
异常交接记录	7:00变频降至29 6:50 2#风机停机自启								

P63
380.2
6P.6

主运行人: 刁东明 董机长 王其博 邓22

总负责人: 井

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	29			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.27	5.53		
	电表止码	41162		9448	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		4:20	600kg	8:50	700kg
		14:30	800kg	21:10	700kg
		20:30	600kg		
沉淀池排泥记录		1:30 西(123)	18:30 西(123)	6:50	15:00
		4:50 东(123)	23:10 东(123)	11:30	19:00
		9:00 西(123)		21:00	
		13:50 东(123)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71	1.56	0.1	6.4	7.96	144		
2		72.6	1.75	0.09	2.36	7.98	160		
4		70.5	1.81	0.1	2.78	7.97	174	4:10	
6		71.7	1.94	0.11	5.47	8.07	187		
8		64.2	1.52	0.1	8.15	7.81	164		
10		56.5	1.6	0.07	5.26	7.03	159		
12		71.4	1.63	0.11	2.6	6.8	149		
14		65.2	1.68	0.1	5.75	6.7	144	14:30	
16		68	1.74	0.1	2.44	6.73	173		
18		57.4	1.28	0.11	4.77	6.77	145	19:10	
20		59.8	1.81	0.12	1.69	6.78	166		
22		64.2	1.7	0.1	5.25	6.79	166		
异常交接记录		23:00 变频加至30							

主运行人: 刘永明 董明 孙明 王其博

总负责人: #

污水处理运行记录

在线监测数据

年月日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.47	5.2		
	电表止码	41178		9466	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	10.8		10.8	
	2:20	600kg	2:00	700kg	
	9:30	600kg	13:00	700kg	
	19:40	800kg	23:45	700kg	
沉淀池排泥记录	2:40 西(123)	21:30 西(123)		1:00	18:00
	7:00 东(123)			5:45	23:15
	11:50 西(123)			7:45	
	16:30 东(123)			14:00	

在线监测数据									
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.3	1.62	0.11	2.97	6.82	148	0:15	04 372 67
2		78.1	1.28	0.11	1.96	6.84	143		
4		79.7	1.47	0.1	5.82	6.84	164		
6		79.2	1.4	0.1	6.59	6.7	177	6:10	
8		69.6	1.05	0.11	3.71	6.78	166		
10		65	0.93	0.1	3.38	6.68	173		
12		67.7	1.38	0.1	1.43	6.72	142		
14		72.7	1.29	0.1	6.97	6.49	140	14:00	
16		72.3	1.35	0.09	5.72	6.72	140		
18		63.2	1.16	0.06	6.7	6.75	164		
20		76	1.15	0.1	1.61	6.75	146	19:10	
22		79.5	1.52	0.1	8.35	6.78	168		
异常交接记录		16:00 保养风机 时 时 风机房。 表时(16:00)保养风机。							

主运行人: 董明 李京明 王其博

总负责人: #

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年6月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2/1.7	5.4		
	电表止码	41194		9484	
	进水温度 (℃)	48		48	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		0:30	600Kg	10:00	700kg
		8:30	800kg	21:50	700kg
		16:10	600kg		
沉淀池排泥记录		1:30 西(123)	19:20 东(123)	3:10	18:30
		6:50 西(123)		6:10	23:50
		10:10 东(123)		10:10	
		15:00 西(123)		14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.1	1.48	0.11	4.23	6.74	172		
2		76	1.39	0.1	7.62	6.68	198	3:30	
4		68.9	1.35	0.11	2.3	6.84	174		
6		68.9	1.41	0.15	5.94	6.63	188		
8		67.9	1.19	0.13	5.41	6.84	176		
10		60.5	1.31	0.1	5.02	6.69	158	10:40	
12		55.6	7.5	0.17	3.79	6.7	165		
14		58.1	2.84	0.22	3.23	6.65	144		
16		50.8	2.57	0.2	2.84	6.63	170	17:00	
18		61.7	2.48	0.22	5.62	6.65	164		
20		52.2	2.55	0.19	2.64 8.8	6.81	158		
22		56	3	0.2	8.8	6.79	157	23:30	
异常交接记录	11:00 在线检测人员来厂维护设备								

085
3902
58.5

主运行人: 董凯强 王其博 刁亦明 刘生

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.3/1.98	5.34		
	电表止码	4641211		469501	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.8		11.8	
	1:00	800kg	3:30	200kg	
	9:10	800kg	10:00	700kg	
	17:40	800kg	17:00	200kg	
沉淀池排泥记录	21:00	500kg	23:00	700kg	
	0:10	2030			
	6:00	123			
	8:30	123			
	13:40	123			
	17:00				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		57.5	2.57	0.19	3.25	6.75	150		
2		58.9	2.51	0.21	7.73	6.83	181		
4		62.2	2.56	0.2	6.54	6.7	178		
6		53.5	2.56	0.2	4.43	6.75	166	7:10	
8		61.1	3.19	0.2	2.65	6.88	139		
10		54.8	2.92	0.23	6.74	6.86	171		
12		48.2	2.88	0.12	1.57	6.72	120	12:10	
14		53.9	2.5	0.11	5.79	6.86	162		
16		50.5	2.92	0.13	5.12	6.85	173		
18		53.8	2.61	0.11	6.89	6.84	168	18:10	
20		54.4	2.24	0.13	4.73	6.87	166		
22		56.6	2.21	0.11	4.88	6.86	174		
0:10 风机变频调为31									
异常交接记录									

966
3PP2
53.3

主运行人: 董凯 王其博 孙以 刁育明

总负责人:

月 日

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年6月1日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	31			
电流 (A)	94			
溶解氧	内	外	1#	2#
	3.01 2.6	5.89		
电表止码	41228		9518	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	4:30	800kg	14:30	700kg
	10:40	600kg	15:30	350kg
	21:00	800kg	21:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:50 东(123)	21:40 东(123)	2:40	23:10
	4:50 西(123)		7:55	
	10:30 东(123)		13:00	
	14:16:30 西(123)		17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		68.2	2.32	0.11	3.25	6.83	173	1:30	
2		64.1	2.2	0.12	2.78	6.82	164		
4		74.7	1.97	0.1	1.95	6.84	168		
6		79.3	2.06	0.11	5.47	6.8	179		
8		74.4	1.94	0.1	5.88	6.87	154	7:30	
10		69.5	1.13	0.12	2.25	6.87	162		
12		59.6	1.83	0.11	2.27	6.85	162	13:15	
14		89.5	1.64	0.12	2.0	6.83	170		
16		67.9	1.7	0.11	4.88	6.78	142		
18		82.1	1.72	0.07	1.88	6.64	163	18:40	
20		61.6	1.88	0.08	3.15	6.83	164		
22		75	2.01	0.11	3.95	6.83	156		
异常交接记录	6:20 风机变频调为30								

047
387
647

主运行人: 董凯强 王其博 刁亦明 邓志

总负责人:

邓志

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2023年6月3日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	31			
电流 (A)	94			
溶解氧	内	外	1#	2#
	3.3	3.5	5.5	
电表止码	41244		935	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	11.2		11.2	
加药时间数量	1:30	600kg	10:00	700kg
	10:30	800kg	20:50	700kg
	16:20	600kg		
沉淀池排泥记录	1:30 西(123)	21:00 西(123)	2:35	18:30
	6:00 东(123)		6:30	22:40
	13:35 西(123)		10:30	
	16:00 东(123)		14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		88	2.02	0.1	1.66	6.91	166	1:30	
2		90.6	2.11	0.06	1.73	6.92	172		
4		85.9	1.81	0.1	0.86	6.92	164		
6		84.2	2.06	0.11	2.51	7.01	160	6:20	
8		88.5	2.05	0.1	4.2	7.1	165		
10		91.2	1.87	0.1	2.61	7.02	160		
12		71.2	2.26	0.11	3.31	7.02	160		
14		84.8	1.95	0.1	1.67	7.03	157	13:30	
16		83.5	2.45	0.1	3.83	7	156		
18		76.1	1.67	0.12	1.44	7.13	154		
20		72.5	1.92	0.1	2.79	7.19	149	19:30	
22		74.5	2.14	0.13	2.6	7.28	163		
异常交接记录									

98.5
3824
82.5

总负责人:

王其博

主运行人: 董明 王其博 李东明

污水处理运行记录

在线监测数据

2023/12/13

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.9	5.5		
	电表止码	41262		9551	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.1		12.1	
	加药时间数量	0:30	800kg	6:20	700kg
		5:30	600kg	21:30	700kg
		15:00	800kg		
		20:30	600kg		
沉淀池排泥记录	1:40 东(123)	19:40 东(123)		2:55	22:40
	7:00 西(123)			6:00	
	10:10 东(123)			12:06	
	14:50 西(123)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77.7	2.14	0.11	5.7	7.35	160	0:30	
2		73.6	2.34	0.12	1.26	7.39	147		
4		68.5	2.08	0.11	1.77	7.46	160		
6		67.7	2.11	0.13	1.58	7.5	159		
8		64.1	2.62	0.1	1.72	7.73	152	7:10	
10		66.3	2.58	0.11	2.05	7.54	126		
12		52.8	2.31	0.1	1.18	7.53	141		
14		61.8	3.05	0.11	7.63	7.62	151	13:40	
16		67	3.08	0.11	6.23	7.76	148		
18		62	3.16	0.11	2.8	7.69	154		
20		57.7	3.1	0.1	2.9	7.7	132	19:40	
22		56.1	3.03	0.12	3.04	7.72	164		
异常交接记录									

P63
35P2
66.3

主运行人: 董如强 王其博 刁亦明 等

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

气6.2.2

A系统

B系统

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	31			
电流 (A)	95			
溶解氧	内	外	1#	2#
	1.7/0.85	5		
电表止码	41278		9568	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	13.1		13.1	
加药时间数量	5:00	800kg	7:50	700kg
	11:20	600kg	17:40	700kg
	16:00	400kg		
	21:30	600kg		
沉淀池排泥记录	0:20 西(123)	19:30 东(123)	3:30	18:00
	5:40 东(123)		6:50	
	11:30 东(123)		10:00	
	15:30 西(123)		14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64.9	3.1	0.05	8.11	7.86	146		
2		64.1	3.44	0.11	4.94	7.96	152	2:30	
4		58.2	3.19	0.14	2.61	7.84	161		
6		54.4	3.51	0.11	2.38	7.91	158		
8		48.56.8	3.46	0.11	6.35	7.93	155	8:10	
10		48.4	3.4	0.11	2.69	7.7	142		
12		51.9	2.68	0.11	4.43	7.66	128		
14		64	3.63	0.05	9.65	7.72	137	13:40	
16		69.3	3.19	0.06	3.61	7.86	133		
18		67	3.51	0.1	6.18	7.89	148		
20		62.2	2.82	0.1	7.01	7.84	142	19:30	
22		57.9	3.33	0.09	6.62	7.83	157		
异常交接记录	6:30 风机变频调到32 19:00 2#风机保养润滑. 打扫风机房变频降31 19:50 变频0.1故障								

PC
3508
51.4

总负责人:

主运行人: 董明 王其博 李洪明

污水处理运行记录

在线监测数据

402号

A系统

B系统

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	31			
电流 (A)	95			
溶解氧	内	外	1#	2#
	2.02/1.67	5.05		
电表止码	41295		9584	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	12.8		12.8	
加药时间数量	6:30	800kg	5:30	700kg
	12:00	600kg	11:00	550kg
	22:00	800kg	22:00	700kg
沉淀池排泥记录	22:40 西(123)	1A30 西(123)	01:00	18:50
	21:30 东(123)	22:00 东(123)	5:30 7:30	22:00
	7:00 西(123)		10:20	
	13:00 东(123)		14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		66.2	3.87	0.1	6.45	7.98	153	0:10	含泥量 68%
2		70.4	3.63	0.1	7.67	7.9	154		
4		60	3.51	0.11	3.86	8.03	156		
6		64.8	3.38	0.11	6.41	7.9	149	6:30	
8		59.8	3.4	0.11	6.88	7.99	146		
10		69.1	3.39	0.11	5.3	7.87	150		
12		62.6	3.44	0.09	5.8	7.81	135		
14		67.1	3.25	0.11	3.3	7.88	141	13:30	
16		71	3.36	0.08	3.64	8	146		
18		64.7	3.59	0.11	6.06	7.92	141		
20		57.8	3.78	0.11	3.03	7.9	147	19:50	P85 3506 65.5
22		78.1	0.2	0.1	8.63	7.9	150		
异常交接记录									

主运行人 王其博 刁万明 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.9/2.2	4.9		
	电表止码	41312		9602	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	加药时间数量	3:20	600kg	10:00	700kg
		11:00	800kg	12:00	700kg
		17:40	600kg		
沉淀池排泥记录	3:10 西(123)	19:20 西(123)		2:00	2:00
	7:00 东(123)	23:40 东(123)		6:00	
	11:30 西(123)			10:40	
	14:20 东(123)			15:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.8	3.68	0.2	3.2	8.04	155	0:40	p6 3682 66.6
2		72.4	3.39	0.11	2.37	7.93	140		
4		60.6	3.47	0.11	3.48	7.94	154		
6		79.6	3.44	0.11	4.29	7.98	174		
8		79.6	3.45	0.11	3.24	8.1	140	7:15	
10		70.2	3.16	0.14	5.51	7.97	176		
12		62.7	2.75	0.1	2.52	8.06	138		
14		63	3.31	0.09	2.68	7.84	148	14:30	
16		58	3.28	0.12	2.42	7.87	148		
18		72.9	3.06	0.1	3.52	7.84	154		
20		67.8	3.37	0.12	3.07	7.54	190		
22		85.2	3.15	0.09	3.44	7.3	180		
异常交接记录									

主运行人: 张强、陈明、王其博、董印伟

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流(A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.16	1.6	4.68	
	电表止码	41329		9618	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
	加药时间数量	1:50	800kg	9:50	700kg
		7:30	600kg	18:40	700kg
		14:30	800kg		
		19:30	600kg		
沉淀池排泥记录	3:50 西(123)	19:00 西(123)		1:30	19:10
	7:20 东(123)			6:30	
	12:00 西(123)			11:25	
	16:00 东(123)			15:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		75.8	3.15	0.11	7.94	7.33	164	23:50	957 389 67.5
2		60.8	3.02	0.12	3.87	6.93	158		
4		63.6	2.8	0.1	4.51	7.17	143		
6		72.8	2.8	0.16	2.77	7.22	176	7:10	
8		71.5	2.79	0.1	3.09	7.25	156		
10		73.4	2.84	0.14	2.62	7.44	168		
12		75.9	2.49	0.14	2.62	7.53	150	13:30	
14		82.5	2.82	0.14	2.62	7.43	170		
16		81.1	2.68	0.14	2.62	7.53	157		
18		85	1.86	0.09	6.03	7.61	168		
20		86	2.31	0.04	5.59	7.61	174	19:30	
22		72.3	2.4	0.05	5.68	7.72	169		
异常交接记录		9:00在线检测人员来厂维护设备							

主运行人: 刁亦明 许建 董凯

总负责人:

申清