

废水污染防治设施运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况					污泥产生量(t)	处理方式	耗电量(千瓦时)	药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	出口流量(t/d)	污染因子	治理效率(%)	数据来源	排放去向				名称	添加时间	添加量
综合废水处理设施	JW001	混凝沉淀+SBR		4000	t/d	2021.1.1 0:00	2021.1.1 23:59:59	是	578	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.95	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.3
						2021.1.2 0:00	2021.1.2 23:59:59	是	1512	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.3	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		1.8
						2021.1.3 0:00	2021.1.3 23:59:59	是	1988	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.91	淄博鲁润	2160	硫酸亚铁		1.55
						2021.1.4 0:00	2021.1.4 23:59:59	是	1994	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.29	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2.5
						2021.1.5 0:00	2021.1.5 23:59:59	是	2121	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	2.6	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2
						2021.1.6 0:00	2021.1.6 23:59:59	是	1307	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.29	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		1.9
						2021.1.7 0:00	2021.1.7 23:59:59	是	956	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.32	淄博鲁润	2080	硫酸亚铁		1.4
						2021.1.8 0:00	2021.1.8 23:59:59	是	224	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.98	淄博鲁润	2080	硫酸亚铁		1.3
						2021.1.9 0:00	2021.1.9 23:59:59	是	1089	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.31	淄博鲁润	2080	硫酸亚铁		0.7
						2021.1.10 0:00	2021.1.10 23:59:59	是	1855	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.28	淄博鲁润	2240	硫酸亚铁		1.7
						2021.1.11 0:00	2021.1.11 23:59:59	是	1816	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.97	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.35
						2021.1.12 0:00	2021.1.12 23:59:59	是	1399	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.89	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.13 0:00	2021.1.13 23:59:59	是	2293	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.88	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.14 0:00	2021.1.14 23:59:59	是	2303	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	2.22	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.3
						2021.1.15 0:00	2021.1.15 23:59:59	是	1938	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.84	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.16 0:00	2021.1.16 23:59:59	是	2211	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.36	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		1.9
						2021.1.17 0:00	2021.1.17 23:59:59	是	1986	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.37	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.18 0:00	2021.1.18 23:59:59	是	1669	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.82	淄博鲁润	2720	硫酸亚铁		2
						2021.1.19 0:00	2021.1.19 23:59:59	是	1782	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.5
						2021.1.20 0:00	2021.1.20 23:59:59	是	2128	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.21 0:00	2021.1.21 23:59:59	是	1854	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		3.1
						2021.1.22 0:00	2021.1.22 23:59:59	是	1862	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.36	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.5
						2021.1.23 0:00	2021.1.23 23:59:59	是	1287	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.83	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		1.3
						2021.1.24 0:00	2021.1.24 23:59:59	是	1667	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.4
						2021.1.25 0:00	2021.1.25 23:59:59	是	1678	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.2
						2021.1.26 0:00	2021.1.26 23:59:59	是	1947	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.27 0:00	2021.1.27 23:59:59	是	1626	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.6
						2021.1.28 0:00	2021.1.28 23:59:59	是	2098	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2640	硫酸亚铁		1.45
						2021.1.29 0:00	2021.1.29 23:59:59	是	1680	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2.75
						2021.1.30 0:00	2021.1.30 23:59:59	是	1759	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.84	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.3
						2021.1.31 0:00	2021.1.31 23:59:59	是	1874	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		3.2
合计									52481					50.46		75040			62.6

记录时间：记录人：审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”