

废水污染防治设施运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况					污泥产生量(t)	处理方式	耗电量(千瓦时)	药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	出口流量(t/d)	污染因子	治理效率(%)	数据来源	排放去向				名称	添加量	添加量
综合废水处理设施	TW001	混凝沉淀+SBR		4000	t/d	2021.2.1 0:00	2021.2.1 23:59:59	停机	1610	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2
						2021.2.2 0:00	2021.2.2 23:59:59	停机	1465	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		1.9
						2021.2.3 0:00	2021.2.3 23:59:59	停机	1518	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		1.7
						2021.2.4 0:00	2021.2.4 23:59:59	是	1347	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0.89	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.6
						2021.2.5 0:00	2021.2.5 23:59:59	是	902	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1.85
						2021.2.6 0:00	2021.2.6 23:59:59	是	565	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.7	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		1
						2021.2.7 0:00	2021.2.7 23:59:59	是	119	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0.43	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		0
						2021.2.8 0:00	2021.2.8 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.9 0:00	2021.2.9 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.10 0:00	2021.2.10 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.11 0:00	2021.2.11 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.12 0:00	2021.2.12 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.13 0:00	2021.2.13 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.14 0:00	2021.2.14 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.15 0:00	2021.2.15 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	0	淄博鲁润	0	硫酸亚铁		0
						2021.2.16 0:00	2021.2.16 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.35	淄博鲁润	2176	硫酸亚铁		0
						2021.2.17 0:00	2021.2.17 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.74	淄博鲁润	2176	硫酸亚铁		0
						2021.2.18 0:00	2021.2.18 23:59:59	停机	0	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.75	淄博鲁润	2176	硫酸亚铁		0
						2021.2.19 0:00	2021.2.19 23:59:59	是	2	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.77	淄博鲁润	2176	硫酸亚铁		0.7
						2021.2.20 0:00	2021.2.20 23:59:59	是	1271	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.76	淄博鲁润	2176	硫酸亚铁		1.7
						2021.2.21 0:00	2021.2.21 23:59:59	是	1656	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.79	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.5
						2021.2.22 0:00	2021.2.22 23:59:59	是	2064	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.81	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		2
						2021.2.23 0:00	2021.2.23 23:59:59	是	1924	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.8	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.9
						2021.2.24 0:00	2021.2.24 23:59:59	是	1153	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	2.25	淄博鲁润	2160	硫酸亚铁		1.7
						2021.2.25 0:00	2021.2.25 23:59:59	是	1308	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	1.78	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		1.9
						2021.2.26 0:00	2021.2.26 23:59:59	是	1173	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	2.66	淄博鲁润	2080	硫酸亚铁		1.8
						2021.2.27 0:00	2021.2.27 23:59:59	是	1270	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	2.7	淄博鲁润	2000	硫酸亚铁		2.2
						2021.2.28 0:00	2021.2.28 23:59:59	是	1854	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	县污水厂	2.64	淄博鲁润	2240	硫酸亚铁		2.05
合计									21201					35.57		46560			29.5

记录时间：2021年2月

记录人：黄学燕

审核人：林怀海

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”