

废水污染防治设施运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况					污泥产生量(t)	处理方式	耗电量(千瓦时)	药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	出口流量(t/d)	污染因子	治理效率(%)	数据来源	排放去向				名称	添加量(t)	添加量(t)
综合废水处理设施	TW001	混凝沉淀+SBR		4000	t/d	2021.3.1 0:00	2021.3.1 23:59:59	是	2247	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	水环境治理有限公司	4.41	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		1.85
						2021.3.2 0:00	2021.3.2 23:59:59	是	2302	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.63	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		1.3
						2021.3.3 0:00	2021.3.3 23:59:59	是	1978	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.4 0:00	2021.3.4 23:59:59	是	2170	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2240	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.5 0:00	2021.3.5 23:59:59	是	2058	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.6 0:00	2021.3.6 23:59:59	是	2566	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2080	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.7 0:00	2021.3.7 23:59:59	是	2677	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2240	硫酸亚铁		2
						2021.3.8 0:00	2021.3.8 23:59:59	是	2400	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.5
						2021.3.9 0:00	2021.3.9 23:59:59	是	2824	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.64	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.10 0:00	2021.3.10 23:59:59	是	2760	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	2.61	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		3.6
						2021.3.11 0:00	2021.3.11 23:59:59	是	2766	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	9.136	淄博鲁润	2720	硫酸亚铁		1.85
						2021.3.12 0:00	2021.3.12 23:59:59	是	2589	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.9	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		1.9
						2021.3.13 0:00	2021.3.13 23:59:59	是	2726	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.9	淄博鲁润	2720	硫酸亚铁		2.9
						2021.3.14 0:00	2021.3.14 23:59:59	是	2868	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.9	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		3.1
						2021.3.15 0:00	2021.3.15 23:59:59	是	3018	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.9	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		3.5
						2021.3.16 0:00	2021.3.16 23:59:59	是	2716	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.25	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		3.5
						2021.3.17 0:00	2021.3.17 23:59:59	是	2530	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	1.97	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		2.9
						2021.3.18 0:00	2021.3.18 23:59:59	是	2614	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.95	淄博鲁润	2080	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.19 0:00	2021.3.19 23:59:59	是	2566	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.93	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.20 0:00	2021.3.20 23:59:59	是	2584	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	4	淄博鲁润	3200	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.21 0:00	2021.3.21 23:59:59	是	2566	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.96	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.5
						2021.3.22 0:00	2021.3.22 23:59:59	是	2548	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.96	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		2.85
						2021.3.23 0:00	2021.3.23 23:59:59	是	2839	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.3	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		2.6
						2021.3.24 0:00	2021.3.24 23:59:59	是	2696	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.3	淄博鲁润	2640	硫酸亚铁		1.95
						2021.3.25 0:00	2021.3.25 23:59:59	是	2343	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.96	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		1.6
						2021.3.26 0:00	2021.3.26 23:59:59	是	2689	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.96	淄博鲁润	2320	硫酸亚铁		3
						2021.3.27 0:00	2021.3.27 23:59:59	是	2693	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.9	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		2.2
						2021.3.28 0:00	2021.3.28 23:59:59	是	2598	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	4.55	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		1.45
						2021.3.29 0:00	2021.3.29 23:59:59	是	3053	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.91	淄博鲁润	2480	硫酸亚铁		2.8
						2021.3.30 0:00	2021.3.30 23:59:59	是	2511	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.96	淄博鲁润	2560	硫酸亚铁		2.2
						2021.3.31 0:00	2021.3.31 23:59:59	是	2256	COD、氨氮、总磷、总氮	80%	在线监测	济阳碧源水环境治	3.25	淄博鲁润	2400	硫酸亚铁		1.4
合计									71931					111.98		76000			76.3

记录时间：2021年3月

记录人：黄学燕

审核人：林怀海

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”