

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-1 8:00	2025-7-1 19:00	2025-7-1 19:00	2025-7-2 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	152	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-2 8:00	2025-7-2 17:00	2025-7-2 17:00	2025-7-3 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	132	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-3 7:00	2025-7-3 20:00	2025-7-3 20:00	2025-7-4 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	182	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-4 7:00	2025-7-4 20:00	2025-7-4 20:00	2025-7-5 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	180	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-5 8:00	2025-7-5 20:00	2025-7-5 20:00	2025-7-6 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	168	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-6 8:00	2025-7-6 19:00	2025-7-6 19:00	2025-7-7 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	168	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-7 8:00	2025-7-7 19:00	2025-7-7 19:00	2025-7-8 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	150	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-8 7:00	2025-7-8 20:00	2025-7-8 20:00	2025-7-9 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	180	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-9 7:00	2025-7-9 21:00	2025-7-9 21:00	2025-7-10 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	196	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-10 7:00	2025-7-10 20:00	2025-7-10 20:00	2025-7-11 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	182	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-11 7:00	2025-7-11 20:00	2025-7-11 20:00	2025-7-12 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	180	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-12 7:00	2025-7-12 21:00	2025-7-12 21:00	2025-7-13 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	200	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-13 7:00	2025-7-13 18:00	2025-7-13 18:00	2025-7-14 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	154	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-14 7:00	2025-7-14 17:00	2025-7-14 17:00	2025-7-15 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	140	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-15 8:00	2025-7-15 16:00	2025-7-15 16:00	2025-7-16 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	8	112	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-16 8:00	2025-7-16 20:00	2025-7-16 20:00	2025-7-17 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	168	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-17 8:00	2025-7-17 20:00	2025-7-17 20:00	2025-7-18 0:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	170	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h			2025-7-18 0:00	2025-7-19 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			更换活性炭1.2吨
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-19 8:00	2025-7-19 21:00	2025-7-19 21:00	2025-7-20 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	180	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³ /h	2025-7-20 8:00	2025-7-20 21:00	2025-7-20 21:00	2025-7-21 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	184	良好			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-21 8:00	2025-7-21 18:00	2025-7-21 18:00	2025-7-22 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	140	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-22 8:00	2025-7-22 17:00	2025-7-22 17:00	2025-7-23 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	126	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-23 8:00	2025-7-23 20:00	2025-7-23 20:00	2025-7-24 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	168	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-24 8:00	2025-7-24 20:00	2025-7-24 20:00	2025-7-25 0:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	170	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-7-25 0:00	2025-7-26 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-26 8:00	2025-7-26 20:00	2025-7-26 20:00	2025-7-27 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	170	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-27 8:00	2025-7-27 20:00	2025-7-27 20:00	2025-7-28 7:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	172	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-28 7:00	2025-7-28 20:00	2025-7-28 20:00	2025-7-29 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	180	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-29 8:00	2025-7-29 20:00	2025-7-29 20:00	2025-7-30 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	175	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-30 8:00	2025-7-30 20:00	2025-7-30 20:00	2025-7-31 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	170	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-7-31 8:00	2025-7-31 20:00	2025-7-31 20:00	2025-8-1 8:00	13304	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	174	良好			
合计														342	4823		0		

记录时间：记录人：任宗兰

主管：[Signature]

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。